



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

KOMUNIKAT NR 5.2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Bartoszkówka**

W dniu 29.10.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Bartoszkówka (gm. Żabia Wola) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii grupy coli (3 jtk/100ml), przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz enterokoki.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo- sanitarnych, takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domach, pranie ubrań,

Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi wyłącznie po jej przegotowaniu.

Ponadto woda może być używana do kąpieli noworodków i niemowląt, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim jej przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+48 22 755 57 76
sekretariat.psse.grodzisk@sanepid.gov.pl