

WYKAZ POMIESZCZEŃ NA PODDASZU


Nr	Nazwa pomieszczenia	Nr	Nazwa pomieszczenia
1	1 Komunikacja	11	1 Pokój biurowy
2	2 Komunikacja	12	2 Pokój biurowy
3	Łazienka	13	3 Pokój biurowy
4	1 WC	14	4 Pokój biurowy
5	Pomieszczenie techniczne	15	3 Pom. gospodarcze
6	3 Komunikacja	16	4 Pom. gospodarcze
7	Pomieszczenie socjalne	17	KRK
8	1 Pom. gospodarcze	18	1 Gabinet asystenta
9	2 Pom. gospodarcze	19	2 Gabinet asystenta
10	3 Komunikacja	20	Pokój gościnny

OZNACZENIA

- T3/1 ; T3/2 Rozdzielnice obwodowe na poddaszu np. RW 4x12
- Gniazdo Mosaik 2x2P+Z 250V/10/16A z uchwytem montażowym DLP (4 moduły) w zestawie PEL ściennym wg projektu instalacji okablowania LAN zasilane z T3/1 i T3/2
- Ogólne Gn. 230V/10A+Z IP20 p.t.
- Zestaw oświetlenia i gn. 230V/10A+Z nad umywalką

UWAGI WYKONAWCZE

- Obwody gniazd 230V wykonać przewodami YDY 3x2,5mm² p.t.
- Gniazd ogólne instalować 0,3m nad podłogą , a w pom. socjalnym 1,3m nad podłogą
- Rozdzielnice T3/1 i T3/2 osadzić we wnękach ściennych 1,5m nad podłogą



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Naftowa 4/4 65-705 Zielona Góra
NIP 973 05 43 143 tel. 698 111 531

Tytuł zadania
Remont budynku Prokuratury Rejonowej

Nazwa obiektu
Budynek prokuratury

Adres
67-100 Nowa Sól , ul. Piłsudskiego 38

Tytuł rysunku
Instalacja zasilania i gniazd 230V na poddaszu

Projektował
mgr inż. Leon Rózcza
upr. nr 9/01/ZG par.5.1.6.1.7 oraz par.13 ust 1 pkt 4 lt.d

Podpis

Sprawdził
mgr inż. Marek Mejnartowicz
upr. nr LBS/0046/POOE/13

Podpis

Skala
1:100

Data
Lipiec 2018 r.

Nr rysunku
E 5