



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.102.2025.PDZ

Słupsk, dnia 10 KWI. 2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 19.HK.2025
dla urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w Wielichowie,
zaopatrującego miejscowości: Wielichowo, Gałęzinowo, Strzelinko

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w 2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody z przedmiotowego urządzenia wodociągowego

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w Wielichowie, zaopatrującego: Wielichowo, Gałęzinowo, Strzelinko.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały utrzymujące się przekroczenia wartości parametrycznych mętności, żelaza oraz manganu. Zarządca wodociągu (ZGK Jezierzycze Sp. z o.o.) przedstawił wniosek opisujący podjęte i planowane działania naprawcze oraz przewidywany termin ich zakończenia. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku nakazał doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm w zakresie mętności, żelaza oraz manganu w terminie do 31.12.2025 r.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego miejscowości: Wielichowo, Gałęzinowo, Strzelinko jest warunkowo przydatna do spożycia w związku z przekroczeniem wartości parametrycznych mętności, żelaza oraz manganu określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Redzikowo

Do wiadomości:

1. ZGK Jezierzycze Sp. z o.o.
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>