



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

HK.9020.2.7.2026
Ząbkowice Śląskie, 02.03.2026

KOMUNIKAT nr 01/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 02.03.2026 r. godz. 14.30
dotyczący jakości wody do spożycia z wewnętrznego systemu wodociągowego szpitala
Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 23.02.2026 r. (data otrzymania sprawozdań z badań 02.03.2026 r.) z wewnętrznego systemu wodociągowego Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie informuje, że stwierdził **warunkową przydatność wody do spożycia** ze względu na obecność w badanej wodzie bakterii grupy coli w liczbie ≤ 4 jtk/100 ml.

Do odwołania następnym komunikatem woda z wewnętrznego systemu wodociągowego budynku szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie:

- **nadaje się do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty.**

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców, przygotowywania lodu, mycia zębów, kąpieli niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda z kranu bez przegotowania jest zdatna do:

- codziennego mycia,
- prania odzieży,
- prac porządkowych (np. mycia podłóg),
- spłukiwania toalet.



Ireneusz Drobnicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich
/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48 74 81 66 750
psse.zabkowiceslaskie@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń – AE:PL-11323-91922-RUWRW-15

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	ded9bc583d16410ea3c52f8f4675f638	
Nazwa dokumentu	komunikat 01_2026 warunkowa przydatność_Szpital Ząbkowice Śląskie.pdf	
Tytuł dokumentu	komunikat 01_2026 warunkowa przydatność_Szpital Ząbkowice Śląskie	
Skrót dokumentu	77e0bb37cefc1fa7146cdd22f2291accde207fff268ea8a1f0d7750156d791c	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2026-03-02	
Podpis	Podpisany przez	Ireneusz Drobnicki
	Stanowisko podpisu	Ireneusz Drobnicki (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-03-02
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.103.14	
Data wydruku	2026-03-02	
Autor wydruku	Przemysław Gnutek (Kierownik sekcji wz.) HK	