

Rzeszów, dnia 02 MAR. 2018
L. dz. RZ/PM/110/ 612018131334

Pan

Stefan Naleśnik
ul. Zimowit 52/5
35-605 Rzeszów

Szanowny Panie:

Odpowiadając na przesłane pismo z dnia 23.02.2018r dotyczące zaopiniowania koncepcji projektowanego zbiornika retencyjnego na działkach Nr 947 i 948 w Uhercach Mineralnych, względem przebiegającej napowietrznej elektroenergetycznej linii 110kV relacji Solina - Bircza, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje:

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji – pismo z dnia 12.01.2018r L.dz. RZ/PM/110/W/2018/1/1053 oraz przeanalizowaniu otrzymanych materiałów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów nie wnosi uwag do projektowanej inwestycji względem istniejącej linii 110kV. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za wszystkie przyjęte rozwiązania–obliczenia w przedłożonych do uzgodnienia materiałach.

Ponadto wskazujemy, iż ze względu na prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110kV wszelkie prace należy planować, przygotowywać i prowadzić w sposób gwarantujący ich bezpieczne wykonanie a w szczególności wykonywać zgodnie z zachowaniem postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych jak również normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. Praca sprzętu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w powyższym rozporządzeniu wymaga wyłączenia linii elektroenergetycznej spod napięcia. W takim przypadku należy kontaktować się z Oddziałowym Centrum Dyspozytorskim w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 8 – telefon 17 749 7241, przedstawiając propozycję harmonogramu wykonania prac, celem ustalenia terminu wyłączenia linii 110kV.

Inwestor pokryje wszelkie koszty związane z każdorazowym wyłączeniem linii celem przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy, zgodnie z obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów taryfą. O sposobie bezpiecznego wykonania pracy pod i w pobliżu istniejącej infrastruktury energetycznej winien zdecydować każdorazowo kierownik robót.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1 x Adresat

1 x RZ

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

Zastępca Dyrektora Generalnego
Ryszard Łeptuch