

Rzeszów, 19 marca 2018 r.
L. dz. W/2018/3/1738

Pan
Stefan Naleśnik
ul. Zimowit 52/5
35-605 Rzeszów

Dotyczy: pisma w sprawie uzgodnienia projektu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia sposobu koordynowania niezbędnych wyłączeń linii 110 kV relacji Solina-Bircza związanych z pracami budowlanymi zbiornika małej retencji Uherce Mineralne informujemy, że nie jest możliwe wyłączenie powyższej linii na okres 50 dni. W związku z powyższym w opracowywanym przez Państwo harmonogramie wyłączeń linii należy ograniczyć liczbę wyłączeń linii do niezbędnego minimum.

Sugerujemy zatem, aby w związku z powyższymi pracami budowlanymi została opracowana instrukcja szczegółowa bezpiecznych warunków pracy, w której powinny być określone organizacyjne i techniczne warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 15 m od rzutu poziomego skrajnych nieosłoniętych części napowietrznego urządzenia elektroenergetycznego (przewodów linii 110 kV) będących pod napięciem. Opracowana instrukcja podlega uzgodnieniu z PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

Koszty związane z każdorazowym wyłączeniem napięcia na linii napowietrznej 110 kV, przygotowaniem miejsca pracy i likwidacji miejsca pracy określone są w obowiązującej „Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” i wynoszą obecnie 480,83 zł.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Centralna Dyspozycja Mocy

Dyrektor
Andrzej Balicki

Otrzymują:

1 x Adresat,

1 x GC.