



KOMUNIKAT NR 34/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 31 sierpnia 2026 roku w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną
parametrów wskaźnikowych mangan i jon amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z systemu zaopatrzenia wody w m. Gronów zaopatrującego mieszkańców miejscowości:
Gronów i Stok (gm. Łągów, powiat świebodziński)**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdań z badań trzech próbek wody pobranych z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody w dniach 29.06.2026r. i 22.07.2026r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dla parametrów wskaźnikowych mangan i jon amonu. W badanych próbkach stwierdzono przekroczenia:

☐ manganu w ilości: 142,0 µg/l; 143,0 µg/l i 252,0 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l;
☐ jonu amonu w ilości : 0,71mg/l i 0,68 mg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l;
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie ocena ryzyka wykazała, że stwierdzona niezgodność, nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Przekroczenie wartości parametrycznej manganu może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności jej smaku, wyglądu lub barwy, a także sprzyjać powstawaniu osadów i przebarwień urządzeń sanitarnych. WHO nie określiła zalecanej maksymalnej wartości stężeń jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uznając, że w stężeniach, w których może on występować nie wykazuje właściwości drażniących ani toksycznych. Mimo to obecność jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w podwyższonym stężeniu jest niepożądana z uwagi na niekorzystny wpływ na proces uzdatniania i dezynfekcji wody oraz jej akceptowalność przez konsumentów.

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do
celów spożywczych i gospodarczych.**



Dostawca wody jest w trakcie działań naprawczych obejmujących weryfikację stanu technicznego i skuteczności pracy układu filtracyjnego, a także płukanie sieci celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Ze względu na prowadzenie powyższych działań może nastąpić okresowe pogorszenie się jakości wody tj. zmiana wyglądu, smaku i zapachu.

Agnieszka Woźniczka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania