



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.326.2025
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.2.5.7.2025

Włocławek, dnia 03.12.2025 r.
Egz. nr 1

Wójt Gminy Kowal
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Grabkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Grabkowo w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Numer próbki wody	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	SB/21254/03/2025	076764/02/2025	25.02.2025	Budynek mieszkalny, Dziardonice 19 – kran w łazience
2.	SB/21255/03/2025	076765/02/2025	25.02.2025	Budynek mieszkalny, Unisławice 22a – kran w łazience
3.	SB/21256/03/2025	076766/02/2025	25.02.2025	Szkoła Filialna, Więśławice 17 – kran w kuchni
4.	LF.603.W.161.2025 LM.613.W.161.2025	W/161/25	14.07.2025	SUW Grabkowo – kran wody uzdatnionej
5.	LF.603.W.162.2025 LM.613.W.162.2025	W/162/25	14.07.2025	Budynek mieszkalny, Unisławice 22a – kran w łazience
6.	SB/123438/10/2025	076777/10/2025	03.10.2025	SUW Grabkowo – kran wody uzdatnionej
7.	SB/123439/10/2025	076778/10/2025	03.10.2025	Budynek mieszkalny, Dziardonice 19 – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Grabkowo, zarządzanego przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

UZASADNIENIE

W dniach 25.02.2025 r. i 03.10.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 14.07.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 7 próbek wody z wodociągu Grabkowo.

Próbki wody pobrano w następujących punktach zgodności: w budynkach mieszkalnych w miejscowościach Unisławice 22 i Dziardonice 19, w Szkole Filialnej w Więslawicach 17 oraz na Stacji Uzdadniania Wody w Grabkowie.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną właściwą, chrom, ołów, kadm, miedź, sód, magnez, glin, mangan, żelazo, nikiel, arsen, selen, antymon, bor, OWO, siarczany, chlorki, fluorki, mętność, barwę, zapach, smak, utlenialność, bromiany, jon amonowy, azotany, azotyny, cyjanki, rtęć, twardość, benzo(a)piren, Σ WWA, akryloamid, epichlorohydrynę, benzen, chlorek winylu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, chloroform, bromodichlorometan, Σ THM, pestycydy i Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Grabkowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Grabkowo, zarządzanego przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku
Zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Agnieszka Pstrągowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-96297-96919-JTUAB-26
2. NHŻ – wm
3. aa – egz. nr 1
LN