



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

WZŚ.420.27.2025.PK

Gorzów Wielkopolski, 2 czerwca 2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do decyzji z 2 czerwca 2025 r., znak: WZŚ.420.27.2025.PK

Inwestycja polega na budowie dwóch odcinków jednotorowych napowietrznych linii elektroenergetycznych (mostów szynowych) o napięciu znamionowym 220 kV o długości ok. 315 m każda oraz rozbudowie Stacji Elektroenergetycznej Leśniów o nowe pola rozdzielni 220 kV. Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 255/4, obręb Leśniów Mały oraz 21/7, 21/16 i 497, obręb Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk.

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Napięcie znamionowe sieci	220 kV
2.	Najwyższe napięcie robocze	245 kV
4.	Szacowana łączna długość planowanej linii	Dwa mosty liniowe o długości ok. 315 m każdy
5.	Temperatura projektowa przewodów fazowych	+80 °C
6.	Strefa zabrudzeniowa	II
7.	Strefa obciążenia wiatrem	W2

Lp.	Parametr	Wartość
8.	Strefa obciążenia oblodzeniem	S2
9.	Maksymalna wysokość słupa	50 m
11.	Zakładana szerokość standardowego pasa technologicznego dla słupów linii jednotorowej	50 m (po 25 m od osi linii)
13.	Wymagana, minimalna odległość przewodu od powierzchni ziemi dla mostów liniowych	7,7 m

Dodatkowo w celu przyłączenia mostów szynowych do rozdzielni 220 kV SE Leśniów zaplanowano rozbudowę rozdzielni o dwa pola oraz budowę budynku telekomunikacji, wiaty na odpady wraz z placem magazynowym oraz pozostałej niezbędnej infrastruktury (m.in. dróg wewnętrznych, kanałów kablowych, uziemienia, połączeń kablowych). Teren stacji zostanie powiększony o ok. 0,28 ha.

Agnieszka Nowak

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
/-dokument podpisany elektronicznie-/