
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sokółce

Sokółka, 30 października 2026 r.

HK.9020.24.2026

KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 23.10.2026 r. (sprawozdanie 985746/26/BIA z dnia 27.10.2026 r.), w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Zwierzyniec Wielki w punkcie zgodności – stacja uzdatniania wody Zwierzyniec Wielki stwierdza, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów - żelaza (wynik: 20 µg/l) i manganu (wynik: 13 µg/l) odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).



Woda pochodząca z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sokółce
Przemysław Komarzewski
Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce
ul. 1Maja 13A | 16-100 Sokółka
tel. (85) 711 36 25
e-mail: psse.sokolka@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-43096-84818-CIVDH-27