



ON-HK. 903.213.2025
Komunikat nr 2/2026


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chojnik, gmina Sośnie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Chojnik, Pawłów, Kałkowskie, Kuźnica Kącka, Kąty Śląskie, Kocina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej administratora informuje, że jakość wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Chojnik odbiega od obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie związków manganu i jonu amonowego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolski wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów i mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania)

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim odwołuje komunikat nr 3/2025 wydany 09.12.2025 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny

Tadeusz Andrzej Biliński