



K O M U N I K A T nr 44

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 10.09.2026 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

z systemu zaopatrzenia w Górzycy zaopatrującego miejscowość: Górzycą, Owczary,

oraz budynek PKP Ługi Górzyckie, gmina Górzycą, powiat słubicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie częściowych sprawozdań z badań 2 próbek wody, pobranych z punktów zgodności w ramach realizowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Górzycy **stwierdza brak przydatności wody do spożycia** w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych – bakterie grupy coli w ilości 12 jtk/100 ml, 9 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml oraz enterokoki jelitowe w ilości 5 jtk/100 ml, 4 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml.

Woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Woda jest nieprzydatna do spożycia. Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania określone w/w rozporządzeniu m.in. dezynfekcja systemu zaopatrzenia, płukanie.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania w sanitariatach



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę tj. wody pochodzącej z beczkowni. Woda z beczkowni przydatna do spożycia po przegotowaniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6726d7b310eb4b469c89bc62fb9112da	
Nazwa dokumentu	Komunikat 44 Górzycy.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 44 Górzycy	
Skrót dokumentu	6dbb4a77202c6ec6addccc349ffb8edb8235104286f5a2c346ad0c63a78bbf00	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-09-10	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-09-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.306.7	
Data wydruku	2026-09-10	
Autor wydruku	Natalia Kowalska (Asystent) HK	