



NHŚ.9051.55.2.2026
Inowrocław, 09 kwietnia 2026 r.

KOMUNIKAT nr 11/2026

**Dotyczy wodociągu Gocanowo, gm. Kruszwica
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości:
Gocanowo, Gocanówko, Tarnówko, Głębokie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że próbka wody pobrana dnia 09 marca 2026 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Gocanowie, gm. Kruszwica wykazała podwyższoną wartość parametru manganu, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294):

-Gocanowo, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniania podawana do sieci:
stężenie manganu 170 µg/l (wymagana wartość parametru: do 50 µg/l)

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Podwyższona zawartość manganu w wodzie może ujemnie wpływać na wygląd, smak i zapach wody oraz może powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienia bielizny podczas prania, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu
Miroslawa Kilińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej

/dokument podpisany elektronicznie/

