



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.65.12.2026  
Brzozów, 14.09.2026

### Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Sweet Project w Humniskach 359B

Dotyczy: przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Sweet Project w Humniskach 359B, że pobrana do badania powtórna próbka wody w zakresie mikrobiologii odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Ze sprawozdania z badań wynika, że w badanej próbce wody liczba kolonii w 22°C nie przekracza 200 jtk/1ml w kranie konsumenta. Jednocześnie traci aktualność komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z dnia 07.08.2026 r. informujący o niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie traci aktualność komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z dnia 07.08.2026 r. informujący o niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Zofia Cwynar  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie  
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie  
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów  
+48 13 43 414 59  
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32