Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieluniu

SHŚr.HK.9020.264.2026
Wieluń, 29 października 2026 r.

KOMUNIKAT NR 3
o niezgodności z wartością parametryczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody ze strefy zaopatrzenia Poręby gm. Biała wykazały przekroczenia wartości mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu Escherichia coli i Enterokoków jelitowych.

Woda przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń pod warunkiem jej przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minuty oraz pozostawić do ostudzenia, bez gwałtownego schładzania.

UWAGA wodę należy przegotowywać również
- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS)
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli.

Dostawca wody został zobowiązany do kontynuowania działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. **W dalszym ciągu prowadzona jest dezynfekcja wody, co może prowadzić do zmiany jej zapachu ze względu na zwiększoną zawartość chloru.**



Powyższy komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości:
Biała Kopiec, Brzoza, Dębina, Huby, Janowiec, Kopydłów, Koryta, Łyskornia, Młynisko, Pieńki, Poręby, Przychody.

Komunikat obowiązuje do wydania następnego komunikatu.

Monika Bednarek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 | 98-300 Wieluń
+48 43 843 39 21
sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32207-54369-RDEVR-32