



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

Znak: NHS.9020.9.53.2026

Ostrowiec Świętokrzyski, 2026-07-15

Komunikat Nr 1/NHS/2026 z 15.07.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Mlekovita zaopatrującego Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA, Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Zagłoby 32. W badanej próbce wody pobranej 13.07.2026 r. stwierdzono niezgodną z przepisami prawa ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli w ilości 17 jtk/100 ml (częstkowe sprawozdanie z badań nr LHS.9051.1.141.2026 z 15.07.2026 r.).

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda jest nieprzydatna do spożycia, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymogami sanitarnymi, w tym dezynfekcja wody i płukanie sieci. Pobierane będą kolejne próbki wody do badania.



Uwaga: Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Katarzyna Konderak

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu
Świętokrzyskim
ul. Smolna 3 | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
+48 41 247 96 95
sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30245-47723-VVVGf-34