

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

wrześniu 2025 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany
- Wodociąg publiczny w Babach
- Wodociąg publiczny w Dąbrowicach
- Wodociąg publiczny w Grochowie
- Wodociąg publiczny w Imielnie
- Wodociąg publiczny w Krośniewicach
- Wodociąg publiczny w Krzyżanowie
- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”
- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”
- Wodociąg publiczny w Nowem
- Wodociąg publiczny w Orłowie
- Wodociąg publiczny w Ostrowach
- Wodociąg publiczny w Strzegocinie
- Wodociąg publiczny w Żychlinie
- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8
- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21
- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25
- Wodociąg zakładowy Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” w Koziej Górze
- Wodociąg zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Strzelcach
Decyzja przedłużająca decyzję o warunkowej przydatności wody związanej z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia manganu w ilości $264 \mu\text{g/l} \pm 24\%$ (wartość dopuszczalna $50 \mu\text{g/l}$). Jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, mimo iż może stwarzać problemy z jej akceptowalnością.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano