




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEMYŚLU
ul. Mariacka 4
37-700 Przemyśl



Przemyśl, dnia 31... marca 2025r.

Nr sprawy: PSK.9020.1.6.2025MCH

Pan
Wojciech Bakun
Prezydent Miasta Przemyśla

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ZA ROK 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art.4, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejskiej Przemyśl za rok 2024.

Mieszkańcy gminy miejskiej Przemyśl oraz gmin sąsiadujących w liczbie ok. 72101 osób w roku 2024 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągu publicznego Przemyśl.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg miejski jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl.

Nadzorem sanitarnym na terenie miasta Przemyśla objęty jest również wodociąg własny należący do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18.

Wodociąg Przemyśl jest wodociągiem opartym na ujęciu brzegowym na rzece San i produkuje wodę w ilości 7962,5m³/d. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wyznaczona, zagospodarowana, monitorowana. W roku 2024 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 49 próbek wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wodociąg zaopatruje w wodę ludność zamieszkujejącą na terenie miasta Przemyśla, obiekty indywidualne, obiekty komunalne, obiekty użyteczności publicznej w Przemyślu oraz ludność w następujących miejscowościach należących do gminy wiejskiej Przemyśl, gminy Krasieczyn oraz gminy Żurawica. W gminie wiejskiej Przemyśl zaopatrywane są następujące miejscowości: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Kuńkowce, Łętownia, Łuczyce, Malhowice, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Ujkowice, Wapowce, Witoszyńce. W gminie Krasieczyn zaopatrywane są następujące miejscowości: Krasieczyn, Dybawka, Tarnawce, Prałkowce Korytniki i Śliwnica. W gminie Żurawica: Buszkowice, Buszkowiczki oraz część miejscowości Żurawica.

Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez m.in. ozonowanie, komory filtracyjne, osadniki pokoagulacyjne, filtry pośpieszne, zbiorniki wody czystej, czerpnie pomp wysokiego tłoczenia, pompy wysokiego tłoczenia. Uzdatnianie wody odbywa się z zastosowaniem koagulantu – chlorek poliglinu PAX XL 19F /zmodyfikowany/, ozonu wytwarzanego w na miejscu w generatorze ozonu, chloru ciekłego – chloru gazowego - woda chlorowa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu posiada opracowane procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody oraz informowania mieszkańców i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Przedsiębiorstwo informuje każdorazowo o planowanych oraz nieplanowanych przerwach w dostawie wody, a także informuje tu. Inspektora o

stwierdzeniu pogorszenia jakości wody lub zaistnieniu okoliczności mogących spowodować jej pogorszenie. Każda awaria sieci wodociągowej, powodująca przerwę w dostawie wody zgłaszana była do PPIS w Przemyślu. Żadna z nich nie doprowadziła do pogorszenia jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Wodociąg własny Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18 jest wodociągiem o produkcji 150 m³/d. W okresie sprawozdawczym nie działał z uwagi na brak aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. 3 próbki wody zostało pobranych z ustalonych wcześniej punktów jako woda dostarczana z wodociągu dla miasta Przemyśla. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemyślu nie zgłaszano niepożądanych sygnałów związanych ze spożyciem wody na terenie gminy miejskiej Przemyśl.

Po analizie oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy miejskiej Przemyśl, która korzysta z sieci wodociągowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przemyślu
mgr inż. Barbara Honicka

Otrzymują:

1. Adresat

Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny
w Przemyślu
Starszy Asystent
mgr inż. Jolanta Pruchnik

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl