



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

HK.90820.12.28.2026.JR

Opole, 2026-10-21

KOMUNIKAT o niezgodności z wartością parametryczną


Dotyczy mieszkańców miejscowości: Kąty Opolskie i Przywory

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wody Tarnów Opolski ujęcia wody w Miedzianej, gm. Tarnów Opolski, powiat opolski wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru: bakterie grupy coli w liczbie 9 jtk/100 ml (Kąty Opolskie) oraz 2 jtk/100 ml (Przywory) przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0.

**WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOSCI
POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY**

UWAGA wodę należy przegotowywać również

- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Małgorzata Studzińska-Sośniak
w zastępstwie za Marzena
Nanowska-Geisler

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opolu



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Krakowska 51 45-018 Opole

tel. +48 77 44 28 500, fax +48 77 44 28 505
adres e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-10750-73663-RCGGI-25

Małgorzata Anna Ś
2026.10.21 11:28:12

Signer:

CN=Małgorzata Anna Studzi
C=PL
2.5.4.5=PNOPŁ-750701005
2.5.4.42=Małgorzata Anna

Public key:

RSA/3072 bits

*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*