

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego	Czy spełnia (TAK/NIE)
1	Fabrycznie nowy, nieużywany zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego (ON).	
2	Zbiornik przeznaczony do eksploatacji na zewnątrz budynków.	
3	Zbiornik dwupłaszczowy wykonany z polietylenu odpornego na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.	
4	Pojemność nominalna zbiornika: 5000 dm³ (±5%) .	
5	Oferowany zbiornik powinien być fabrycznie nowy, naziemny, dwupłaszczowy, oraz spełniać wymagania normy PN-EN 13341 lub normy równoważnej. Zbiornik musi być przystosowany do magazynowania oleju napędowego oraz posiadać dokumentację umożliwiającą jego zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację.	
6	Deklaracja zgodności UE oraz komplet dokumentacji producenta w języku polskim.	
7	Konstrukcja umożliwiająca zgłoszenie urządzenia do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.	
8	Zbiornik wyposażony w zamykaną szafkę dystrybucyjną zabezpieczającą osprzęt.	
9	Króciec napełniający z przyłączem typu EURO lub równoważnym.	
10	Odpowietrzenie zbiornika.	
11	Właz rewizyjny umożliwiający dostęp do wnętrza zbiornika.	
12	Mechaniczny lub elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa.	
13	Czujnik wycieku do przestrzeni między płaszczonej.	

14	Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika.	
15	Możliwość podłączenia uziemienia.	
16	Pompa elektryczna zasilana napięciem 230 V AC.	
17	Wydajność pompy minimum 70 l/min.	
18	Filtr paliwa z separatorem wody.	
19	Elektroniczny licznik wydawanego paliwa z możliwością zerowania wskazania tankowania.	
20	Automatyczny pistolet nalewowy.	
21	Elastyczny przewód dystrybucyjny o długości od 6 do 10 m.	
22	Zbiornik wyposażony w automatyczne zwijadło przewodu dystrybucyjnego.	
23	Uchwyt na pistolet nalewowy.	
24	Zasilanie kompletnego zestawu z sieci 230 V.	
25	Zbiornik wyposażony w oświetlenie typu LED do obsługi zbiornika podczas tankowania.	
26	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim.	
27	Gwarancja na zbiornik minimum 10 lat.	
28	Gwarancja na osprzęt minimum 24 miesiące.	
29	W cenie oferty należy uwzględnić dostawę do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek.	