



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.201.2025.KF

Skierniewice, dnia 19 listopada 2025 r.

Gmina Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572 z późn. zm.),

w oparciu o raport z wyników badań Nr PBŚiŚP.9051.505.468.1.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. próby wody pobranej do badań w dniu 17 listopada 2025 r. w ramach kontroli urzędowej z punktu na sieci – dom prywatny Nowy Dwór-Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

STWIERDZA

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu Kwasowiec

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczba bakterii grupy coli w ilości 16 (10 do 27) j.t.k. w 100 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci - dom prywatny Nowy Dwór-Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

oraz

NAKAZUJE:

Gminie Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn jako jednostce odpowiedzialnej za bieżącą eksploatację wodociągu, w tym jakość wody:

1. Podjęcie działań naprawczych, w tym dezynfekcję urządzeń wodociągowych i sieci zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu tak, aby jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełniała



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

wymagania określone w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Powiadomienie odbiorców, zaopatrywanych do tej pory w wodę do spożycia z ww. wodociągu o braku przydatności wody do spożycia.
3. Zapewnienie odbiorcom wody z zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.
4. Poinformowanie w terminie 7 dni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o zakresie wykonanych skutecznych działań naprawczych, udokumentowanych wynikiem badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu Kwasowiec, gm. Nowy Kawęczyn w ramach kontroli urzędowej. W próbce wody pobranej z tego wodociągu, z punktu na sieci – dom prywatny Nowy Dwór-Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn stwierdzono liczbę bakterii grupy coli w ilości 16 (10 do 27) j.t.k. w 100 ml wody, raport z wyników badań Nr PBŚiSP.9051.505.468.1.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. Badania zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Skierniewicach

Stwierdzenie występowania liczby bakterii grupy coli stanowi naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym PPIS w Skierniewicach uznał, że woda z wodociągu publicznego w Kwasowcu w rozumieniu cyt. rozporządzenia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie PPIS w Skierniewicach po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów stwierdza, że przedmiotowa woda może być wykorzystana do innych celów niż do spożycia przez ludzi, tj. prac porządkowych, np. mycie podłóg i spłukiwanie toalet.

Na podstawie art. 10 par. 2 k.p.a. tutejszy organ odstąpił od zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
3. a/a