



INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 17.07.2026 r.**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej ze strefy zaopatrzenia Gaj do części strefy zaopatrzenia Gorzyczki gmina Czempin zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Donatowo, Gorzyczki, Nowy Gołębin, Rakówka, Wronowo (gm. Kościan), oraz Ferma Indyków w Gorzyczach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody dostarczanej ze strefy zaopatrzenia Gaj do części strefy zaopatrzenia Gorzyczki wykazały, zanieczyszczenie mikrobiologiczne w zakresie parametru bakterii grupy coli poniżej 10 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoki.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie stwierdził, że:

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej zapachu, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Piotr Zielonka

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

/dokument podpisany elektronicznie/