

## KOMUNIKAT Nr 12/2025

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie z dnia 07.07.2025 r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Węgorzewo, do czasu odwołania.


W dniu 24.06.2025 r. oraz 01.07.2025 r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Węgorzewo zaopatrującego miejscowości: Węgorzewo, Kal, Maćki, Ruska Wieś, Trygort, Ogonki, Kolonia Rybacka, Czerwony Dwór, Wysieczka, Kalskie Nowiny, Stręgiel, Matyski, Stulichy, Klimki, Wilkowo, Jakunowo, Prynovo, Węgielsztyn, Janówko, Stawki, Przysań, Harsz, Okowizna, Dziaduszyn.

W dniu 07.07.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej manganu (wynik: 126  $\mu\text{g/l}$  oraz 197  $\mu\text{g/l}$  – punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody Węgorzewo, dopuszczalna wartość parametryczna 50  $\mu\text{g/l}$ ), który może nadawać niepożądany smak napojom, powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania oraz wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody. Ze względu na podwyższone wartości manganu pogorszeniu mogą ulec właściwości organoleptyczne wody, ale nie stwarza to zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym zobowiązuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Węgorzewo o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Węgorzewie  
Anna Maroszyk  
lek.wet.higieny i epidemiologii