

HKN.9011.130.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 120/OsM, 309/OsM, 312/OsM, 505/OsM, 524/OsM, 602/OsM, 675/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniach 10.03.2025 r., 03.06.2025 r., 30.09.2025 r., 06.10.2025 r., 24.11.2025 r., 22.12.2025 r. z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Wąsewo:

- Stacja Uzdatniania Wody Wąsewo (kurek czerpalny – woda po uzdatnieniu)
- Brzezienko 36 (kran w kuchni)
- Szkoła Podstawowa Wąsewo ul. Szkolna 1 (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1.482.2025, HKL.9052.1.483.2025, HKL.9052.1.484.2025 z dnia 17.03.2025, HKL.9052.1.1213.2025, HKL.9052.1.1214.2025, HKL.9052.1.1219.2025 z dnia 09.06.2025 r., HKL.9052.1.2211.2025, HKL.9052.1.2212.2025, HKL.9052.1.2213.2025 z dnia 08.10.2025 r., HKL.9052.1.2597.2025, HKL.9052.1.2599.2025 z dnia 01.12.2025 r., HKL 08053/2025 z dnia 05.12.2025 r., BP/SP5459/P/2025 z dnia 11.12.2025 r., HKL.9052.1.2598.2025 z dnia 17.12.2025 r., HKL.9052.1.2843.2025, HKL.9052.1.2844.2025 z dnia 23.12.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Wąsewo
zarządzanego przez Gminę Wąsewo

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Wąsewo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej**

Dariusz Marczyk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13; 07-311 Wąsewo

Do wiadomości:

1. Aa

Sporządził: Andrzej Kaczyński, tel. 296440680 w. 48