



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

psse.wloclawek@pis.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

N.HK-5211-3-2-11/21
L.dz. 5025

Włocławek, 04.08.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Fabianki 4
87-811 Fabianki

O C E N A O K R E S O W A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Szpetal Górny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	519/21	406/21	25.02.2021	Szkoła Podstawowa – Fabianki 1 – kran w łazience
2.	520/21	407/21	25.02.2021	Zespół Szkół Publicznych – Nasiegniewo 68 – kran w łazience
3.	521/21	408/21	25.02.2021	SUW – Chełmca Cukrownia – kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	522/21	409/21	25.02.2021	Szkoła Podstawowa- Cyprianka 107 - kran w łazience
5.	1655/21	1299/21	31.05.2021	Szkoła Podstawowa – Fabianki 1 – kran w łazience
6.	1657/21	1301/21	31.05.2021	Szkoła Podstawowa – Świątkowizna 25 - kran w łazience
7.	1658/21	1302/21	31.05.2021	Szkoła Podstawowa – Cyprianka 107 – kran w łazience
8.	1659/21	1303/21	31.05.2021	Zespół Szkół Publicznych – Nasiegniewo 68 – kran w łazience

9.	1746/21	1355/21	04.06.2021	Szkoła Podstawowa – Fabianki 1 – kran w łazience
10.	1747/21	1356/21	04.06.2021	SUW – Szpetal Górny – kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Szpetal Górny, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Fabianki 4, 87-811 Fabianki.

UZASADNIENIE

W dniach 25.02.2021 r., 31.05.2021 r. i 04.06.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, pobrano do badań laboratoryjnych 10 próbek wody z wodociągu Szpetal Górny.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacjach uzdatniania wody w Chełmicy Cukrowni i w Szpetalu Górnym, w Szkole Podstawowej w Fabiankach nr 1, w Zespole Szkół Publicznych w Nasiegniewie nr 68, w Szkole Podstawowej w Cyprianie nr 107 oraz w Szkole Podstawowej w Świątkowiznie nr 25.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, chlorki, chrom ogólny, cyjanki ogólne, fluorki, glin, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, kadm, mangan, mętność, miedź, nikiel, ołów, pH, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, Σ THM, zapach, żelazo, benzen, benzo(a)piren, Σ WWA, bor, bromiany, chlorek winylu, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydrynę, magnez, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, pestycydy, Σ pestycydów i akryloamid.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Szpetal Górny spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Szpetal Górny, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Fabianki 4, 87-811 Fabianki.

Pieczętka o treści
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Magdalena Fejdowska
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Fabianki
87-811 Fabianki
3. N.HŻ –HD wm.
4. aa
AL.