



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.239.2025.AM.6

Człuchów, 19.03.2025 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

z wodociągu Myśligoszcz

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia:
 - 73/WS/2025 z dnia 11.03.2025 r.,
 - 74/WS/2025 z dnia 11.03.2025 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Myśligoszcz.**

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Myśligoszcz jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję nr SHK.9022.239.2025.AM.3 z dnia 13.03.2025 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Myśligoszcz ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru mętność. Zarządca wodociągu został zobligowany do doprowadzenia jakości wody z przedmiotowego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 18.03.2025 r. do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Człuchowie wpłynęły sprawozdania nr 73/WS/2025 oraz 74/WS/2025 z dnia 11.03.2025 r. z badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Myśligoszcz spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie uznał wodę z wodociągu Myśligoszcz za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

Ocenę jakości wody z wodociągu Myśligoszcz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
2. aa