

Komunikat PPIS w Wieruszowie

z dnia 22.05.2025 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na wodociągu Mirków**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
informuje, że w próbach wody przeznaczonej do spożycia,

pochodzącej z wodociągu Mirków

(zaopatrującej miejscowości: Mirków, Jutrków, Teklinów, Nawrotów),
pobranej do badań laboratoryjnych na zlecenie producenta wody
w ramach kontroli wewnętrznej w dniach: 24.03.2025 r. i 10.04.2025 r.,
wykazano przekroczenie wartości parametrycznej **żelaza**.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** pochodzącej
z **Hydrofornii w Mirkowie**.

Ponadnormatywna zawartość żelaza może pogarszać wygląd i smak wody,
ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda z ww. wodociągu

może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane
na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieruszowie

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie
K. Krawczyk-Borowiec
mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec