Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.271.2026.1

Żyrardów, dnia 14 października 2026 roku.

KOMUNIKAT
o jakości wody – wodociąg Korabiewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Korabiewice* ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego: Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 12 października 2026 roku z punktu zgodności z wodociągu Korabiewice, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 05545/2026 z dnia 14 października 2026 roku, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe), wynik: 2 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości: 0 jtk/100 ml.

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i gospodarczych:

- woda nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, mycia powierzchni podłogowych.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu. W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu w tym stosowanie dezynfekcji może wystąpić uciążliwość zapachowa dla konsumentów.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zaopatrywane miejscowości: Górki, Huta Partacka, Karnice, Korabiewice, Niemieryczew, Nowa Huta, Nowy Łajszczew, Stara Huta, Wola Polska.

Łukasz Szymański, PhD, DBA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20