



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 27 października 2025 r.

ON-HK.9020.1.843.2025

Sprawę Sylwia Szymańska
prowadzi: +48 63 220 99 08
 sylwia.szymanska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Żychlin, gm. Stare Miasto za okres od 23.08.2025 r. do 26.10.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Żychlin w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie;
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych;
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu;
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia);

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Żychlin w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Żychlin zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości Żychlin, Stare Miasto, Janowice, Barczygłów, Krągola, Modła Kolonia, Modła Królewska, Karsy, Trójka, Modła Holendry;
- wyniki badania wody z września 2025 r. (sprawozdania z badań Nr 117/1-1/W/2025/9, 118/1-1/W/2025/9 oba z dnia 11.09.2025 r., oba wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie) potwierdzają brak przekroczeń norm;
- substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2022 r. i 2023 r. (Sprawozdania z badań Nr: P/O/12/2021/356/F/1 i P/O/12/2021/356/F/2 oba z dnia 23.02.2022 r., P/O/12/2021/356/F/2/P/1 z dnia 04.01.2023 r. oraz P/O/06/2023/756/F/3 i P/O/06/2023/756/F/4 oba z dnia 20.07.2023 r. wszystkie sprawozdania wykonane przez GBA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.

2. Działania naprawcze i nadzorcze

- dla wodociągu publicznego Żychlin obowiązuje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie nr Z-M/ON.HK/213/2023 z dnia 13.03.2025 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy zachowaniu dopuszczalnej wartości manganu nieprzekraczającej 60 µg/l z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2025 r. Administrator wodociągu w związku z powyższą decyzją na bieżąco podejmuje działania naprawcze polegające na wzmożonym czyszczeniu i płukaniu sieci wodociągowej w wyniku czego nie stwierdzano przekroczeń wartości ww. parametru;
- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

3. Podsumowanie:

W okresie 23.08.2025 r. do 26.10.2025 r. woda z wodociągu publicznego Żychlin:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie;
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia;
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
AE:PL-56015-76502-GACEW-20
2. Wójt Gminy Stare Miasto
AE:PL-37678-11202-GBSCF-22
3. a/a