Informacja nr 38/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 20 sierpnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Pomiarki zaopatrującej mieszkańców miejscowościach: **Pomiarki i Węgierce.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż przeprowadzone badania wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748) z zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ^{o}C.

W badanych próbkach stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22^{o}C w ilości powyżej 300 jtk w 1 ml. Zgodnie z treścią przywołanego rozporządzenia zalecana wartość mikroorganizmów w temperaturze 22 °C w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk w 1 ml.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże zaleca się przegotowanie przez 2 min wody do spożycia i przygotowania posiłków dla osób z grupy ryzyka tj. niemowląt, młodszych dzieci oraz osób z obniżoną odpornością.
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ^{o}C jest parametrem wskaźnikowym, przydatnym do oceny stanu sanitarnego systemów dystrybucji wody.

Woda nadaje się do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.



Dostawca wody zobowiązał się do podjęcia działań w celu przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska – Sylwestrzak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/