



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

NS-HK.9020.22.2026

Lubliniec, 2026-02-16

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wodociągu wykorzystującego wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej zlokalizowanej w Kochcicach, ul. Szklarnia 12a, Dwa Stawy, za rok 2025

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z własnych badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez eksploatatora sieci wodociągowej, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, a także prowadzonego nadzoru, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

informuje, że:

- 1) w okresie objętym oceną w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2025 r. 2 kontrole sanitarne, w trakcie których pobrano 2 próbki wody do badań z wodociągu zasilającego obiekt Dwa Stawy, Kochcice, ul. Szklarnia 12a. Eksploatator sieci wodociągowej przekazał sprawozdania z badań 3 próbek wody w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2) badania próbek wody przeprowadzono w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: 1,2-dichloroetan, amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, bor, bromiany, bromodichlorometan, chlorki, chloroform, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, odczyn (pH), ołów, pestycydy, przewodność elektryczną właściwą, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, srebro, twardość, utlenialność, zapach, żelazo, Σ pestycydów, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu,
- 3) na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) kwestionowano pod względem mikrobiologicznym jakość 1 próbki wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C),



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Dworcowa 17 | 42-700 Lubliniec
+ 48 34 356 32 85, + 48 34 356 26 74
adres e-mail: psse.lubliniec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74202-32265-RDHW-19

W związku z powyższym woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku nr 1 i 4, z okresowym wyłączeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C, dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu, spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Joanna Grajcar w zastępstwie za Teresa Gluza
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
/dokument podpisany elektronicznie/