Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.10.56.2026
Brzozów, 01.10.2026

Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu >1000 m ^{3}/d Brzozów Jakla Wielka zaopatrującego miejscowości: Brzozów, Humniska, Stara Wieś

Dotyczy: przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu >1000 m ^{3}/d Brzozów Jakla Wielka że pobrana do badania powtórna próbka wody w punkcie poboru Żłobek Samorządowy w Humniskach w zakresie mikrobiologii odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Ze sprawozdania z badań wynika, że w badanej próbce wody liczba kolonii w 22°C nie przekracza 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
Jednocześnie traci aktualność komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z dnia 14.09.2026 r. informujący o niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Zofia Cwynar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brzozowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów
+48 13 43 414 59
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32