



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wlkp.**

Gorzów Wlkp., dnia 1 lutego 2022 r.

WO.092.7.2021

Egz. nr 1

**st. kpt. Mariusz Morawski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Żarach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli działalności komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego na 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Adres jednostki: ul. Serbska 58

68-200 Żary

Regon: 971183655

NIP: 9281741105

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach jest st. kpt. Mariusz Morawski powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dniem 10 kwietnia 2020 r., natomiast zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach jest st. bryg. Paweł Hryniewicz powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dniem 1 stycznia 2013 r.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przez zespół kontrolerski Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **st. bryg. Mariusz Przysiecki** – przewodniczący zespołu kontrolnego - na podstawie upoważnienia nr WO.092.7.2021,
2. **bryg. Leszek Fijałkowski** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.7.2021,

3. **kpt. Sebastian Piotrowski** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.7.2021,
4. **st. sekc. Elżbieta Gendek** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.7.2021,
5. **st. sekc. Tymoteusz Kopacz** – członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.7.2021.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 18 listopada – 31 grudnia 2021 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak WO.092.7.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. kontrolą objęto okres od 1.01.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Prawdliwość prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym:
 - a) przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 - b) wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych,
 - c) terminowość postępowania.
2. Prawdliwość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych
w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane oraz doboru wzorów stanowisk wydawanych

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

KP PSP w Żarach jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Żarach obowiązywał Regulamin Organizacyjny KP PSP w Żarach wprowadzony Decyzją Nr 1/2019 komendanta powiatowego PSP w Żarach. z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzony Zarządzeniem nr 53/2019 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz Regulamin Organizacyjny KP PSP w Żarach wprowadzony Decyzją Nr 1/2020 komendanta powiatowego PSP w Żarach z dnia 21 lutego 2020 r. zatwierdzony Zarządzeniem nr 24/2020 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Ocena kontrolowanej działalności.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 listopada – 31 grudnia 2021 r. Obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z zakresu kontrolno-rozpoznawczego realizowali:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przeprowadzili kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w wyniku których wydane zostały decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W kontrolowanym okresie wydano 10 decyzji w tym nakazowe, prolongaty oraz umarzające postępowanie.

Na potrzeby kontroli wylosowano 10 spraw, co stanowi 16% wszystkich prowadzonych w kontrolowanym okresie spraw.

Poddano kontroli również 10 dokumentacji odbiorowych co stanowi 24 % wszystkich wykazanych czynności odbiorowych.

I. Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono co następuje.

Analizie poddano dokumentację pokontrolną obiektów:

1. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Orzeszek”, ul. Grunwaldzka 17A, 68-200 Żary – znak PR.5580.23.2020.PB.
2. Nadleśnictwo Żagań – znak PR.5584.07.2021.PB.
3. Gminne Przedszkole w Przewozie, ul. Wojska Polskiego 2; 68-132 Przewóz – znak PR.5580.07.2021.PB.
4. Niepubliczne Technikum Kolejowe w Żarach, ul. Pszenna 2B, 68-200 Żary – znak PR.5580.19.2021.PB (Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna).
5. DAARAM Sp. Z o.o. Dąbrowiec 11, 68-200 Żary – znak PR.5585.15.2021.PB.
6. „MAGOREX”, ul. Pienińska 11, 68-200 Żary – znak PR.5585.02.2021.
7. M&J Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary (firma w Lubomyślu, dz. nr 9/49, obr 0009, Gmina Żary) – znak PR.5585.26.2021.
8. MAGNAPLAST Sp. z o.o. Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie – znak PR.5585.20.2021.
9. Felgenhauer Mining Sp. z o. o. Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 68-320 Jasień – znak PR.5585.03.2021.PB.
10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach, ul. Parkowa 17, 68-219 Tuplice – znak PR.5580.21.2020.DL.

Ad 1.

a) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie w dniu 17 września 2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 7 ustawy o PSP, przez [REDAKTOWANE] i wynikały ze złożonego w dniu 8 września 2020 r.

wniosku (wniosek z prośbą o przeprowadzenie czynności k-r, a następnie wydanie opinii w związku ze zgłoszeniem przedszkola do ewidencji szkół i placówek).

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Jednak nie zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie, ponieważ zostało doręczone w dniu 28 września 2020 r.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone zostały w dniu 30 września 2020 r. przez [REDAKTOWANE]

Z tych czynności został sporządzony protokół z dnia 30 września 2020 r. W części, w której powołano się na upoważnienie wpisano złą datę wystawienia upoważnienia, tj. zamiast upoważnienie numer PR.5580.23.2020.PB z dnia 17.09.2020 r. wpisano upoważnienie numer PR.5580.23.2020. z dnia 26.04.2019 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych jest połączeniem protokołu uproszczonego z podstawowym, stanowiącymi wzory wynikające z „Metodyki prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W protokole przygotowanym przez funkcjonariusza nie zostały zawarte niektóre dane dotyczące m.in. podziału obiektu na strefy pożarowe oraz dane techniczne obiektu. Należy zaznaczyć, że z protokołu z części dotyczącej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wynika że dane te były dostępne.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych protokół został przedłożony do wglądu komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

W protokole zostały stwierdzone nieprawidłowości, w stosunku do których nie wszczęto postępowania administracyjnego. W części 3.1.1 protokołu, dotyczącej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wskazano uchybienie w postaci braku zawarcia planów obiektów, obejmujących także ich usytuowanie wraz z terenem przyległym. Nie zostało to jednak wykazane w przedmiotowym protokole jako nieprawidłowość, a w konsekwencji nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Na podstawie protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano opinię pozytywną z dnia 30 września 2021 r.

Ponadto w dokumentacji stwierdzono:

1. Brak wszczęcia postępowania administracyjnego po stwierdzonych nieprawidłowościach min. w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
2. Brak odniesienia się w protokole do wszystkich danych dotyczących przede wszystkim podziału obiektu na strefy pożarowe oraz danych technicznych obiektu (klasy odporności pożarowej oraz klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów, jak również opisu w jakiej technologii jest zbudowany obiekt).

Ad 2.

a) Upoważnienie:

Przedmiotowa kontrola została wpisana do rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach na rok 2021.

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 30 marca 2021 r. zostało wystawione na zastępcę dowódcy JRG, który widnieje w „wykazie funkcjonariuszy KP PSP w Żarach upoważnionych do przeprowadzania czynności k-r z zakresu ochrony ppoż. na 2021 r.”.

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie (2 kwietnia 2021 r.).

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 26 kwietnia 2021 r. (protokół z dnia 26 kwietnia 2021 r.) przez zastępcę dowódcy JRG. Protokół został podpisany przez osobę do tego uprawnioną.

Zastosowano wzór protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W protokole wpisano błędne oznaczenie upoważnienia, gdyż powołano się na upoważnienie znak PR.5584.04.2021.PB z dnia 26 kwietnia 2021 r. zamiast PR.5584.07.2021.PB z dnia 30 marca 2021 r.

W treści protokołu zawarto nieaktualny Plan Urządzania Lasu (opracowany na lata 2011 – 2020 r.) bez wzmianki o tym czemu nie podano obecnie obowiązującego.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych protokół został przedłożony do wglądu komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami pismem (zgodnym ze wzorem określonym w Metodyce) z dnia 6 maja 2021 r. Komendant Powiatowy PSP w Żarach wszczął postępowanie administracyjne. W dniu 10 maja 2021 r. potwierdzono odbiór pisma.

d) Decyzja administracyjna

W dniu 20 maja 2021 r. wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PR nr 02/2021, której odbiór potwierdzono w dniu 26 maja 2021 r.

Następnie strona, w dniu 25 czerwca 2021 r. pismem znak ZO.028.2.2021, wystąpiła z prośbą o przedłużenie terminu wykonania obowiązku, którą zaakceptowano. W związku z tym wydano prolongatę decyzją znak PR nr 07/2021, której odbiór potwierdzono 1 lipca 2021 r.

Następnie po otrzymaniu pisma z dnia 24 sierpnia 2021 r. o wykonaniu obowiązku zawartego w decyzji jw. wydano nowe upoważnienie z dnia 6 września

2021 r. do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych polegających na sprawdzeniu przedmiotowej decyzji. Odbiór upoważnienia został potwierdzony w dniu 8 września 2021 r. i na jego podstawie przeprowadzono kontrolę, jak również sporządzono protokół z dnia 15 września 2021 r., w którym stwierdzono wykonanie obowiązku.

W protokole z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych polegających na sprawdzeniu decyzji znak PR nr 02/2021 z dnia 20 maja 2021 r. nie zawarto zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych określonych w upoważnieniu, wpisano jedynie: „wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Ad 3.

a) Upoważnienie:

Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w Gminnym Przedszkolu w Przewozie zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 2, na wniosek Wójta Gminy, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 Ustawy o PSP i dotyczyła sprawdzenia decyzji z dnia 12 grudnia 2007 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 16 lutego 2021 r. zostało wydane dla [REDAKTOWANE].

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, jednak nie zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 23 lutego 2021 r. (protokół z dnia 23 lutego 2021 r.) przez [REDAKTOWANE]. Protokół został podpisany przez osobę do tego uprawnioną.

Zastosowano wzór protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

W protokole z dnia 23 lutego 2021 r. zostały stwierdzone nieprawidłowości w stosunku, do których nie wszczęto postępowania administracyjnego:

- nieprawidłowości w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- stwierdzono, że nie zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji;
- brak odniesienia się w protokole do wszystkich instalacji przeciwpożarowych w obiekcie, pozostających w kompetencji PSP (nie sprawdzono czy

przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma aktualny przegląd potwierdzający jego sprawność);

- stwierdzono, że na drogach ewakuacyjnych występują schody drewniane - brak wystąpienia do PINB.

W stosunku do nieprawidłowości, które zostały zawarte w decyzji z dnia 12 grudnia 2007 r. wydano upomnienie z dnia 6 maja 2021 r. Odbiór upomnienia został potwierdzony w dniu 11 maja 2021 r.

Wydane upomnienie nie było zgodne z wzorem zawartym w „Metodyce postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w jednym upomnieniu zawarto dwie decyzje (wydano jedno upomnienie na dwie decyzje). Dodatkowo na zwrotce załączonej do przedmiotowego upomnienia nie było informacji jakich decyzji to upomnienie dotyczy.

Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach wpłynęło pismo, w którym poinformowano organ o wprowadzeniu przez przedszkole planu naprawczego. W tym dokumencie złożono deklarację wraz z terminami, w jakim czasie będą wykonane.

Ad 4.

a) Upoważnienie:

Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w Niepublicznym Technikum Kolejowym w Żarach ul. Pszenna 2B, 68-200 Żary w związku z prośbą o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z upoważnieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., czynności kontrolno-rozpoznawcze były prowadzone na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940) przez [REDAKOWANE]

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie (2 czerwca 2021 r.). W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 11 czerwca 2021 r. (protokół z dnia 11 czerwca 2021 r.) przez mł. kpt. Pawła Brełę. Protokół został podpisany przez osobę do tego uprawnioną. W treści przedmiotowego protokołu powołano się jednak na inną podstawę prawną niż w upoważnieniu tj. art. 23 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).

Zastosowano wzór protokołu uproszczonego z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, jednak nie opisano w nim wszystkich danych dotyczących charakterystyki pożarowej

obiekty. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

W protokole z dnia 11 czerwca 2021 r. zostały stwierdzone nieprawidłowości w stosunku, do których nie wszczęto postępowania administracyjnego lub nie wystąpiono do właściwych organów:

- nieprawidłowości w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- niesprawne drzwi wyjściowe z oddymianej klatki schodowej („brak siłowników”).

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po czynnościach kontrolno-rozpoznawczych wydano pozytywną opinię, która była zgodna ze wzorem dostępnym w „Zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych” opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Ad 5.

a) Upoważnienie:

Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w firmie DAARAM Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Dąbrowiec 11, 68-200 Żary i była zaplanowana w rocznym planie czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach na rok 2021. Do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostali upoważnieni funkcjonariusze KP PSP Żary

Do przedmiotowej kontroli wystawiono dwa upoważnienia. Pierwsze w dniu 15 marca 2021 r. (odebrana zwrotka w dniu 17 marca 2021 r.) na kontrolę planowaną na dzień 23 marca 2021 r., które zostało wystawione na firmę Usługi Transportowo-Leśne Dariusz Gembara, Dąbrowiec 11, 68-200 Żary, jednak pomimo otrzymania informacji o kontroli organów PSP, nie doszło do niej, z winy kontrolowanego.

Drugie upoważnienie zostało wystawione w dniu 23 marca 2021 r. (odebrana zwrotka w dniu 23 marca 2021 r.) na dzień 1 kwietnia 2021 r., które zostało wystawione na firmę DAARAM Sp. z o.o. Dąbrowiec 11, 68-200 Żary.

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie (23 marca 2021 r.) W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 2 kwietnia 2021 r. (protokół z dnia 2 kwietnia 2021 r.) przez . Protokół został podpisany przez osobę do tego uprawnioną.

Zastosowano wzór protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

W protokole z dnia 2 kwietnia 2021 r. zostały stwierdzone nieprawidłowości w stosunku, do których do strony przesłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2021 r.:

- nieprawidłowości dotyczące czynności zabronionych - przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 st. C);
- niesprawne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;
- nieprawidłowe działanie mechanizmu drzwi przeciwpożarowych między ZL III, a PM.

Nie podjęto działań w stosunku do wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- nieprawidłowości w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- pkt 7 – „ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru – składowany opał w kotłowni bezpośrednio przy i za piecem”.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono nieprawidłowość, która została zawarta w protokole dotycząca nieprawidłowego działania mechanizmu drzwi przeciwpożarowych między ZL III a PM. Została ona wskazana w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji, zamiast w wystąpieniu do PINB.

Po przeprowadzonej kontroli zostały wykazane nieprawidłowości, które wpisano do zawiadomienia (nie wszystkie). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zostało wystawione w dniu 14 kwietnia 2021 r. i odebrane w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Po otrzymaniu zawiadomienia, strona w dniu 24 kwietnia 2021 r. (pismo z dnia 20 kwietnia 2021 r.) przesłała wiarygodne dokumenty, potwierdzające wykonanie nieprawidłowości zawartych w zawiadomieniu. Jednak po uwzględnieniu tych dokumentów nie wydano decyzji umarzającej postępowanie administracyjne.

Ad 6.

Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się w związku z opracowaniem operatu przeciwpożarowego dla firmy „MAGOREX” wytwarzającej odpady z działu chemicznej obróbki metali w Żarach przy ul. Pienińskiej 11. W dniu 7 stycznia 2021 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo z dnia 29 grudnia 2020 r. z prośbą o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego. W związku z powyższym po przeanalizowaniu operatu

przeciwpożarowego zostało wydane postanowienie nr 05/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. dotyczące uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie. Postanowienie zostało odebrane w tym samym dniu (nie przedłożono dokumentu potwierdzającego, że osoba która odbierała postanowienie jest do tego uprawniona)

a) Upoważnienie:

Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego znak DŚ.II.7222.112.2020 z dnia 9 lutego 2021 r. (do KP PSP w Żarach wpłynęło w dniu 12 lutego 2021 r.).

W związku z powyższym pismem, wydano upoważnienie znak PR.5585.10.2021.PB z dnia 19 lutego 2021 r. na podstawie art. 23, ust 2 pkt 1 i 7 do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla [REDAKTOWANE] które zostało odebrane w tym samym dniu przez kontrolowanego.

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa. Należy zaznaczyć, że kontrolujący ustalił i podjął czynności kontrolno-rozpoznawcze na dzień 25 lutego 2021 r., czyli po sześciu dniach od powiadomienia kontrolowanego (ta sama data została wpisana w upoważnieniu).

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 25 lutego 2021 r. (protokół z dnia 25 lutego 2021 r.) przez [REDAKTOWANE] Protokół został podpisany przez osobę do tego uprawnioną.

W treści przedmiotowego protokołu widniała jednak inna podstawa prawna niż w upoważnieniu tj. art. 23 ust. 2 pkt 7 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).

Nie skorzystano ze wzoru protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół nie został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w związku z czym wydano postanowienie nr 11/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. dotyczące spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w firmie zajmującej się wytwarzaniem odpadów, znak PR.5585.10.2021.PB na podstawie art. 123 § 1 KPA w związku z art. 41a ust. 1a i ust. 3a ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, poz. 797), które zostało odebrane osobiście przez właściciela w dniu 26.02.2021, a przez Urząd Marszałkowski w dniu 2 marca 2021 r. (zwrotka 02.03.2021).

Ad 7.

Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się w związku z opracowaniem operatu przeciwpożarowego dla firmy M&J Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary (Lubomysł, dz. Nr 9/49, obr 0009, Gmina Żary). W dniu 28 maja 2021 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo z dnia 28 maja 2021 r. z prośbą o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego. W związku z powyższym zostało wydane postanowienie nr 15/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r. dotyczące uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartej w operacie, które zostało odebrane w dniu 8 czerwca 2021 r. (zwrotka).

a) Upoważnienie:

W dniu 16 czerwca 2021 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo znak DŚ.II.7244.3.42.2020 z Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w firmie M&J Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary (Lubomysł, dz. Nr 9/49, obr 0009, Gmina Żary).

W związku z powyższym pismem, wydano upoważnienie znak PR.5585.32.2021.PB z dnia 1 lipca 2021 r. na podstawie art. 23, ust 2 pkt 1 i 7 do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla [REDAKTOWANE]. Kontrola została ustalona na dni od 12 lipca 2021 r. do 13 lipca 2021 r. W dokumentacji [REDAKTOWANE] nie ma potwierdzenia skutecznego doręczenia upoważnienia przez stronę.

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 12 lipca 2021 r. (protokół z dnia 12 lipca 2021 r.) przez [REDAKTOWANE]. Protokół został podpisany przez osobę, która przedłożyła pełnomocnictwo do podpisania protokołu wydane pracownikowi firmy, jednak bez załączonej opłaty skarbowej.

W treści przedmiotowego protokołu widniała inna podstawa prawna niż w upoważnieniu tj. art. 23 ust. 2 pkt 7 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).

Nie skorzystano ze wzoru protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w związku z czym wydano postanowienie nr 17/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. dotyczące spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w firmie działającej w sferze odpadów, znak PR.5585.32.2021.PB na podstawie art. 123 § 1 KPA w związku z art. 41a ust. 1a i ust. 3a ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, poz. 797),

które zostało odebrane osobiście przez właściciela, a przez Urząd Marszałkowski za pomocą poczty (zwrotka jako potwierdzenie).

Ad 8.

Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się w związku z opracowaniem operatu przeciwpożarowego dla firmy MAGNAPLAST Sp. z o.o. Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie. W dniu 4 marca 2021 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo z dnia 1 marca 2021 r. z prośbą o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego. W związku z powyższym zostało wydane postanowienie nr 12/2021 z dnia 16 marca 2021 r. znak PR.5585.12.2021.PB dotyczące uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartej w operacie, które zostało odebrane w dniu 18 marca 2021 r. (zwrotka).

a) Upoważnienie:

W dniu 30 kwietnia 2021 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo znak WBO.6220.1.2018.2021 z dnia 29.04.2021 r. ze Starostwa Powiatowego z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w firmie MAGNAPLAST Sp. z o.o. Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie.

W związku z powyższym pismem wydano upoważnienie znak PR.5585.20.2021.PB z dnia 6 maja 2021 r. na podstawie art. 23, ust 2 pkt 1 i 7 do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla [REDAKTOWANE]. Kontrola została ustalona na dni od 13 maja 2021r. do 14 maja 2021 r. W dokumentacji [REDAKTOWANE] nie ma potwierdzenia skutecznego doręczenia odbioru upoważnienia przez stronę.

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 13 maja 2021 r. (protokół z dnia 13 maja 2021 r.) przez [REDAKTOWANE]. Protokół został podpisany przez osobę, która była do tego uprawniona.

W treści przedmiotowego protokołu widniała jednak inna podstawa prawna niż w upoważnieniu tj. art. 23 ust. 2 pkt 7 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).

Nie skorzystano ze wzoru protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazanego w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w związku z czym wydano postanowienie nr 13/2021 z dnia 14 maja 2021 r. dotyczące spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w firmie działającej w sferze odpadów, znak PR.5585.20.2021.PB na podstawie art. 123 § 1 KPA w związku z art. 41a ust. 1a i ust. 3a ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, poz. 797), które zostało odebrane osobiście przez właściciela, a przez Starostwo Powiatowe za pomocą poczty (zwrotka jako potwierdzenie).

Ad 9.

Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się w związku z opracowaniem operatu przeciwpożarowego dla firmy Felgenhauer Mining Sp. z o. o. Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 68-320 Jasień. W dniu 24 września 2020 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo z dnia 23 września 2020 r. z prośbą o uzgodnienie wymagań przeciwpożarowych zawartych w operacie przeciwpożarowym. W związku z powyższym zostało wydane postanowienie nr 31/2020 z dnia 16 października 2020 r. dotyczące uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w sposób wskazany w operacie, które zostało odebrane w dniu 19 października 2020 r. (odbior osobisty, w dokumentacji brak pełnomocnictwa dla osoby odbierającej).

a) Upoważnienie:

W dniu 21 stycznia 2021 r. do KP PSP w Żarach wpłynęło pismo znak WBO.6220.1.2021 z Starostwa Powiatowego w Żarach z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w Felgenhauer Mining Sp. zo. o., Sp. k. zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 2, 68-320 Jasień.

W związku z powyższym pismem, wydano upoważnienie znak PR.5585.03.2021.DL z dnia 26 stycznia 2021 r. na podstawie art. 23 ust 2 pkt 1 i 7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1610 ze zm) w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U., nr 225, poz. 1934) do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla [REDAKTOWANE] Kontrola została ustalona na dni od 3 lutego 2021 r. do 4 lutego 2021 r. Nie ma potwierdzenia skutecznego doręczenia odbioru upoważnienia przez stronę.

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 3 lutego 2021 r. (protokół z dnia 3 lutego 2021 r.) przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Protokół został podpisany przez osobę, która przedłożyła

pełnomocnictwo do podpisania protokołu wydane pracownikowi firmy, jednak bez załączonej opłaty skarbowej.

W treści przedmiotowego protokołu widniała inna podstawa prawna niż w upoważnieniu tj. art. 23 ust.1 i ust. 2 pkt 7 ww. ustawy.

Wzór protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazany w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej został zastosowany po znacznej modyfikacji.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi powiatowego PSP.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono brak oznaczenia miejsc magazynowania kodami odpadów, jednak nieprawidłowość została usunięta w czasie kontroli, w związku z czym wydano postanowienie nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. dotyczące spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w firmie działającej w sferze odpadów, znak PR.5585.03.2021.PB na podstawie art. 123 § 1 KPA w związku z art. 41a ust. 1a i ust. 3a ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), które zostało odebrane osobiście przez osobę posiadającą pełnomocnictwo (patrz wyżej), a przez Starostwo Powiatowe w Żarach za pomocą poczty (zwrotka jako potwierdzenie).

Ad 10.

Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się w związku z prośbą kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach o wydanie opinii (w formie decyzji) w sprawie spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić placówka wsparcia dziennego dla Świetlicy Środowiskowej w Tuplicach przy ul. Parkowej 17 (pismo z dnia 4 września 2020 r. znak OPS-PS.0700/45/2020). Przedmiotowe pismo wpłynęło do KP PSP w Żarach w dniu 9 września 2020 r.

a) Upoważnienie:

W związku z powyższym pismem, wydano upoważnienie znak PR.5580.21.2020.DL z dnia 14 września 2020 r. na podstawie art. 23 ust 2 pkt 7 i ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm) w związku § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U., nr 225, poz. 1934) do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla [REDAKTOWANE] Kontrola została ustalona na dzień 24 września 2020 r. Upoważnienie zostało doręczone stronie w dniu 16 września 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru).

Przesłane upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. W przygotowanym upoważnieniu zostały zawarte właściwe publikatory prawa.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2020 r. (protokół z dnia 25 września 2020 r.) po terminie wskazanym w upoważnieniu, przez [REDACTED]

W treści przedmiotowego protokołu widniała inna podstawa prawna niż w upoważnieniu tj. art. 23 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Wzór protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazany w „Metodyce prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej został zastosowany po znacznej modyfikacji. W trakcie czynności zostały ujawnione nieprawidłowości. Ponadto z załączonego do protokołu wyniku badania hydrantów wewnętrznych nie wynika, że próby ciśnieniowe węży są aktualne. W dokumentacji pojawił się wydruk wiadomości email z dnia 6 października 2020 r. przesłanej przez stronę postępowania z informacją o wykonaniu części nieprawidłowości, bez załączników (zdjęć) to potwierdzających.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przedmiotowy protokół został przedłożony komendantowi.

c) Wszczęcie postępowania administracyjnego:

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych została wydana decyzja KP PSP w Żarach nr 9/2020 z dnia 9 października 2020 r. potwierdzająca spełnienie przepisów przeciwpożarowych. Dokumentacja sprawy nie zawiera potwierdzenia wysłania, jak również dostarczenia ww. decyzji stronie postępowania. Nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Przesłanką uzasadniającą powyższą ocenę jest:

1. Brak wszczęcia postępowania administracyjnego pomimo ujawnienia nieprawidłowości stwierdzonych w toku prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

II. Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. prowadzący czynności kontrolno – rozpoznawcze w KP PSP w Żarach dokonali 41 odbiorów, które to każdorazowo zakończyły się zajęciem przez kontrolującego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Podczas kontroli weryfikacji podlegało 24 % dokumentacji z kontrolowanego okresu.

1. Centrum spotkań mieszkańców z infrastrukturą techniczną w Lubomyślu, dz. nr ew. 4/11 i 5 (znak sprawy PR.5580.22.2020).
2. Sieć wodociągowa dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej przy ul. Akacyjnej, Brzozowej i Rolniczej w Jasieniu (znak sprawy PR.5585.36.2020).
3. Sieć wodociągowa rozdzielcza, montaż hydrantu nadziemnego DN80 przy ul. Okrzei w Jasieniu (znak sprawy PR.5585.37.2020).
4. Budowa sieci wodociągowej w Budziechowie na dz. nr ew. 271/1, 268, 127/5 (znak sprawy PR.5585.38.2020).
5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przemysłowych na funkcję handlową, ul. Podwałe 14, 68-200 Żary (znak sprawy PR.5580.11.2021).
6. Hotel Mużakowski Health Resort Sp. z o.o. Sp. K., ul. 1 Maja 8, 68-208 Łęknica, dz. nr ew. 106/4 (znak sprawy PR.5580.14.2021).
7. Dobudowa zbiorników kleju i formaliny na terenie zakładu Swiss Krono w Żarach przy ul. Serbskiej 56 na dz. ew. 29/16 (znak sprawy PR.5585.01.2021).
8. Przebudowa stacji paliw płynnych w Przewozie (znak sprawy PR.5580.16.2021).
9. Budynek handlowo- usługowy w Żarach przy ul. Serbskiej 4 na dz. ew. nr 62/6 (znak sprawy PR.5580.22.2021).
10. Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Dąbrowiec, na dz. ew. nr 54/1 (znak sprawy PR.5585.19.2021).

Ad 1.

Centrum spotkań mieszkańców z infrastrukturą techniczną w Lubomyślu, dz. nr ewid. 4/11 i 5 (znak sprawy PR.5580.22.2020).

-Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 15.09.2020 r.,

-Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 17.09.2020 r., odebrane osobiście przez Wnioskodawcę dn. 17.09.2020 r.,

-Termin kontroli – 23.09.2020 r.,

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 23.09.2020 r. zapoznanie Komendanta z protokołem 24.09.2020 r.

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 24.09.2020 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Uwag nie stwierdzono.

Ad 2.

Sieć wodociągowa dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej przy ul. Akacyjnej, Brzozowej i Rolniczej w Jasieniu (znak sprawy PR.5585.36.2020).

-Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 11.12.2020 r.,

- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.12.2020 r., odebrane osobiście przez Inwestora,
- Wnioskodawca poprosił o przyspieszenie kontroli na dzień 23.12.2020 r. co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem,
- Termin kontroli – 23.12.2020 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 23.12.2020 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 23.12.2020 r.
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 23.12.2020 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Uwagi:

- Upoważnienie wystawione niezgodnie z metodyką na jednego funkcjonariusza,
- Czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzone były przez jednego funkcjonariusza,
- Brak zwrotki potwierdzającej odebranie stanowiska przez Wnioskodawcę.

Ad 3.

Sieć wodociągowa rozdzielcza, montaż hydrantu nadziemnego DN80 przy ul. Okrzei w Jasieniu (znak sprawy PR.5585.37.2020).

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 11.12.2020 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.12.2020 r. odebrane osobiście przez Wnioskodawcę,
- Wnioskodawca poprosił o przyspieszenie kontroli na dzień 23.12.2020 r. co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem,
- Termin kontroli – 23.12.2020 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 23.12.2020 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 23.12.2020 r.
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 23.12.2020 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Uwagi:

- Upoważnienie wystawione niezgodnie z metodyką na jednego funkcjonariusza,
- Czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzone były przez jednego funkcjonariusza,
- Brak zwrotki potwierdzającej odebranie stanowiska przez Wnioskodawcę.

Ad 4.

Budowa sieci wodociągowej w Budziechowie na dz. nr ew. 271/1, 268, 127/5 (znak sprawy PR.5585.38.2020).

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 11.12.2020 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.12.2020 r., odebrane osobiście przez Wnioskodawcę na dwa dni przed

kontrolą tj. 21.12.2021 r., wspólnie uzgodniona data wcześniejszej kontroli (telefonicznie, potwierdzenie w oświadczeniu wydanym przez osobę kontrolowaną),

-Termin kontroli – 23.12.2020 r.,

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 23.12.2020 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 23.12.2020 r.

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 23.12.2020 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Uwagi:

-Upoważnienie wystawione niezgodnie z metodyką na jednego funkcjonariusza,

-Czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzone były przez jednego funkcjonariusza,

-Brak zwrotki potwierdzającej odebranie stanowiska przez Wnioskodawcę.

Ad 5.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przemysłowych na funkcję handlową, ul. Podwale 14, 68-200 Żary (znak sprawy PR.5580.11.2021).

-Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 17.03.2021 r.,

-Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19.03.2021 r., odebrano osobiście 19.03.2021 r.,

-Termin kontroli – 24.03.2021 r.,

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 25.03.2021 r., zapoznanie Komendanta Powiatowego PSP z protokołem 29.03.2021 r.

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 29.03.2021 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Uwagi:

-Brak zwrotki potwierdzającej odebranie stanowiska przez *właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej* w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Ad 6.

Hotel Mużakowski Health Resort Sp. z o.o. Sp. K., ul. 1 Maja 8, 68-208 Łęknica, dz. nr ewid. 106/4 (znak sprawy PR.5580.14.2021).

-Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 08.04.2021 r.,

-Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13.04.2021 r., odebrane osobiście 13.04.2021 r.,

-Termin kontroli – 19.04.2021 r.

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 19.04.2021 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 20.04.2021 r.,

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 20.04.2021 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Uwagi:

- Upoważnienie wystawione niezgodnie z metodyką na jednego funkcjonariusza,
- Czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzone były przez jednego funkcjonariusza,
- Brak zwrotki potwierdzającej odebranie stanowiska przez Wnioskodawcę.

Ad 7.

Dobudowa zbiorników kleju i formaliny na terenie zakładu Swiss Krono w Żarach przy ul. Serbskiej 56 na dz. ew. 29/16 (znak sprawy PR.5585.01.2021).

-Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 08.01.2021 r.,

-Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18.01.2021 r., odebrane osobiście przez Wnioskodawcę na dwa dni przed kontrolą tj.18.01.2021 r., wspólnie uzgodniona data wcześniejszej kontroli (telefonicznie, potwierdzenie w oświadczeniu wydanym przez osobę kontrolowaną),

-Termin kontroli – 20.01.2021 r.,

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 20.01.2021 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 20.04.2021 r.,

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 20.04.2021 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, odebrane osobiście przez Wnioskodawcę.

Uwag nie stwierdzono.

Ad 8.

Przebudowa stacji paliw płynnych w Przewozie (znak sprawy PR.5580.16.2021).

-Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 09.04.2021 r.,

-Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 15.04.2021 r.,

-Termin kontroli – 21.04.2021 r.,

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 21.04.2021 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 26.04.2021 r.,

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 23.04.2021 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, odebrane przez Wnioskodawcę 26.04.2021 r.

Uwagi:

- Brak potwierdzenia odbioru przez Wnioskodawcę upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dn. 15.04.2021 r.,

- Brak zapoznania się Komendanta Powiatowego PSP z notatką służbową sporządzoną w dniu 22.04.2021 r. dot. protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych,
- Brak dokumentów potwierdzających usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole oraz opisanych w notatce służbowej z dnia 22.04.2021 r.,
- Zapoznanie Komendanta Powiatowego PSP z protokołem dnia 26.04.2021 r. (data po wydaniu stanowiska z dnia 22.04.2021 r.),
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym zostało podpisane omyłkowo z datą 23.04.2021 r. (zamiast 22.04.2021 r., co potwierdzają zwrotki pocztowe „potwierdzenie odbioru”), wysłano dnia 26.04.2021 r. do Wnioskodawcy, PINB oraz Starostwa Powiatowego i tego samego dnia odebrano.

Ad 9.

Budynek handlowo- usługowy w Żarach przy ul. Serbskiej 4 na dz. ew. nr 62/6 (znak sprawy PR.5580.22.2021).

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 14.06.2021 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18.06.2021 r.,
- Termin kontroli – 22.06.2021 r.
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 23.06.2021 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 24.06.2021 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 25.06.2021 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, odebrane osobiście przez Wnioskodawcę.

Uwagi:

- Brak wskazania *właściwego organu architektoniczno-budowlanego* do otrzymania stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
- Brak zwrotki potwierdzającej odebranie stanowiska przez *właściwy organ architektoniczno-budowlany*.

Ad 10.

Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Dąbrowiec, na dz. ew. nr 54/1 (znak sprawy PR.5585.19.2021).

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Żarach dnia 20.04.2021 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23.04.2021 r., odebranie upoważnienia przez Wnioskodawcę na dwa dni przed kontrolą tj. 26.04.2021 r., wspólnie uzgodniona data wcześniejszej kontroli (telefonicznie dn. 23.04.2021 r., potwierdzenie w oświadczeniu wydanym przez osobę kontrolowaną),
- Termin kontroli – 28.04.2021 r.,

-Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 29.04.2021 r., zapoznanie Komendanta z protokołem 29.04.2021 r.,

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 29.04.2021 r., podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, odebrane osobiście przez Wnioskodawcę.

Uwag nie stwierdzono.

Akta kontroli 4:

1. *Protokół przyjęcia pisemnego wyjaśnienia/oświadczenia WO.092.7.2021 – szt. 2*
2. *Pisemne oświadczenie kontrolowanego – szt. 2*
3. *Informacja dotycząca otrzymania „ Stanowisk w zakresie ochrony ppoż. w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym” od KP PSP Żary – szt. 1*

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną z uchybieniami. Przesłanką uzasadniającą powyższą ocenę jest:

- nieterminowe doręczenia upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla Wnioskodawcy – z wyjaśnień złożonych przez kontrolowanego wynika, że zazwyczaj przyspieszone terminy prowadzenia czynności są wynikiem ustaleń telefonicznych ze zgłaszającymi, lecz fakt ten nie był odnotowywany w protokole;
- brak potwierdzeń doręczenia upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dla Wnioskodawcy;
- brak potwierdzeń doręczenia stanowisk w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym do Wnioskodawcy oraz właściwego organu architektoniczno-budowlanego;
- brak wskazania właściwego organu architektoniczno-budowlanego do otrzymania stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, co jest niezgodne z „Metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
- brak zapoznania się Komendanta Powiatowego PSP z notatką służbową dot. protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
- brak dokumentów potwierdzających usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole oraz opisanych w notatce służbowej;
- wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli na jednego funkcjonariusza PSP co jest niezgodne z „Metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
- prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z przekazywaniem budynku do użytkowania przez jednego funkcjonariusza PSP;
- wydanie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przed zapoznaniem się Komendanta Powiatowego PSP z protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W kontekście powyższych ustaleń, zwrócono się na podstawie art. 22 ust. 5 oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej o pisemne wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych spraw, stanowiące załącznik do niniejszego projektu.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości, wnioski oraz zalecenia.

Całokształt analizowanego podczas czynności kontrolnych materiału, oceniony został za pozytywny z nieprawidłowościami.

Ocena prowadzonych postępowań administracyjnych

Stwierdzone nieprawidłowość: brak wszczęcia postępowania administracyjnego pomimo ujawnienia nieprawidłowości stwierdzonych w toku prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Zalecenie: w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, która nie zostanie usunięta podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych należy wszczynać postępowanie administracyjne.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowość: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący.

Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Stwierdzona uchybienie: nieterminowe doręczenia upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Zalecenie: dostarczanie upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w ustawowych terminach.

Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący.

Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Stwierdzona uchybienie: brak potwierdzeń doręczenia dokumentów

Zalecenie: dokumentować przekazywanie pism i stanowisk a potwierdzenia dołączać do akt sprawy.

Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący.

Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Stwierdzona uchybienie: brak wskazania właściwego organu architektoniczno-budowlanego do otrzymania stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, co jest niezgodne z „Metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Zalecenie: zastosowanie się do polecenia Komendanta Głównego PSP.

Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący.

Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Stwierdzona uchybienie: brak zapoznania się Komendanta Powiatowego PSP z protokołem z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Zalecenie: każdorazowo przedkładać komendantowi protokół z czynności k-r.

Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący.

Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Stwierdzona uchybienie: występowanie w aktach sprawy dokumentów mających dowodzić usunięcia nieprawidłowości ujawnionych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, które nie są w pełni wiarygodne lub niepełne.

Zalecenie: załączać wiarygodne dokumenty/dowody dostarczone na potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości zawartych w protokołach.

Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący.

Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Stwierdzona uchybienie: prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z przekazywaniem budynku do użytkowania przez jednego funkcjonariusza PSP co jest niezgodne z „Metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych” opracowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej

Zalecenie: zastosować się do zaleceń Komendanta Głównego PSP (Metodyka).

Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: Naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, zespół kontrolujący

Ocena końcowa kontrolowanej działalności.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Żarach zespół kontrolerów stwierdził 1 nieprawidłowość i 6 uchybień. W związku

z powyższym zespół kontrolerów ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Mariusz Morawski został zobowiązany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden ~~przekazano~~ został przesłany* Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach.

Gorzów Wlkp. dnia, 1 lutego 2022 r.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/

st. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak

Do wiadomości:

1. Komenda Główna PSP – Biuro Nadzoru.