



KOMUNIKAT Nr 4/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

z dnia 9 lutego 2026 r.

w sprawie

warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z urządzenia wodociągowego w

miejscowości Gola Górna, gmina Świdwin, powiat świdwiński

zaopatrującego w wodę około 64 osoby, z miejscowości Gola Górna przy średniej dobowej produkcji 3,00 m³/d.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej w dniu 02.02.2026 r. w punkcie czerpalnym – SUW Gola Górna stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – **liczba bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100ml wody.**

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

UWAGA!!! Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostygnięcia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

2 min.



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin, zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdwinie