



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 31.03.2026 r.

GMINA SADLINKI - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2025 ROK NR 7/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024 r. poz. 557), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia zaopatrujących w wodę do spożycia przez ludzi mieszkańców gminy Sadlinki wykonanych w 2025 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. Woda we wszystkich wodociągach w gminie Sadlinki **odpowiada** wymaganiom obowiązujących przepisów prawa.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest do wszystkich miejscowości gminy.

Realizację zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzi Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka przy ul. Grudziądzkiej 13, 82-520 Sadlinki.

Dane dotyczące wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

wodociąg / produkcja wody w m ³ /dobę	liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę z poszczególnego wodociągu	Wykaz miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu
Sadlinki 371,2 m ³ /dobę	3 854	Wodociąg Sadlinki Białki, Karpiny, Okrągła Łąka, Olszanica, Sadlinki.
Wiśliny 164,2 m ³ /dobę	965	Wodociąg Wiśliny Kaniczki, Grabowo, Nebrowo Wielkie, Wiśliny
Glina 224,7 m ³ /dobę	947	Wodociąg Glina Bronisławowo, Glina, Nebrowo Małe, Rusinowo.

Monitoring jakości wody we wszystkich powyższych wodociągach prowadzony jest przez podmiot odpowiedzialny za jakość produkowanej wody oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbkę wody do badań laboratoryjnych pobierane są w punktach zgodności na sieciach wodociągowych według przyjętych harmonogramów. Zgodnie z § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia punktem, w którym woda musi spełniać



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40 | 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

wymagania, zwanym punktem zgodności jest w przypadku wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych – punkt czerpalny zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, a w przypadku braku możliwości poboru wody w tym miejscu, z zaworu używanego zwykle do pobierania wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego lub w budynkach mieszkalnych, w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowe zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w przepisach. Ponadto zarządcy wodociągów pobierają próbki wody do badań na stacjach uzdatniania wody, ze zbiorników retencyjnych i na sieciach wodociągowych.

W 2025 roku, w ramach obowiązkowej kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz kontroli urzędowej, na terenie gminy Sadlinki pobrano do badań łącznie **29** prób wody uzdatnionej, z czego **wszystkie odpowiadały** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Charakterystykę jakości wody produkowanej przez poszczególne wodociągi na terenie gminy Sadlinki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wodociągu	Uzdatnianie
Sadlinki	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja lampą UV
Wiśliny	napowietrzanie, filtracja
Glina	napowietrzanie, filtracja, techniki membranowe, dezynfekcja lampą UV

Na terenie Gminy Sadlinki w 2025 r. nie zgłoszono żadnych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Woda nie powodowała negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów a jej jakość nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego.

Mając powyższe na względzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągów sieciowych zaopatrujących mieszkańców Gminy Sadlinki.

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/