

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

październiku 2025 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany
- Wodociąg publiczny w Babach
- Wodociąg publiczny w Dąbrowicach
- Wodociąg publiczny w Głuchowie
- Wodociąg publiczny w Grochowie
- Wodociąg publiczny w Imielnie
- Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym
- Wodociąg publiczny w Krośniewicach
- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”
- Wodociąg publiczny w Muchnicach
- Wodociąg publiczny w Nowem
- Wodociąg publiczny w Orłowie
- Wodociąg publiczny w Ostrowach
- Wodociąg publiczny w Pniewie
- Wodociąg publiczny w Strzegocinie
- Wodociąg publiczny w Strzelcach
- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu
- Wodociąg publiczny w Żychlinie
- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8
- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21
- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Grochowie
Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z obecnością bakterii grupy coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli. Woda była warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody. W dniu 17.10.2025 r. wydano ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.
- Wodociąg publiczny w Orłowie
Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z obecnością bakterii grupy coli w ilości 2 j.t.k. w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli. Woda była warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody. W dniu 28.10.2025 r. wydano ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano