



Sulęcín, 30.04.2026

Zn. spr.: SA.270.1.15.2026

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulęcín w odpowiedzi na wniesione pytania Wykonawcy w postępowaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej oraz wieży przekaźnikowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Nadleśnictwie Sulęcín”, udziela następujących wyjaśnień dla:

Części 1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zadanie pn. Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sulęcín wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Części 2 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zadanie pn. Budowa wieży przekaźnikowej przy siedzibie Nadleśnictwa Sulęcín wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Pytanie

„Uprzejmie proszę o podanie odrębnie dla każdej z lokalizacji szacowanych długości kabla /trasy kablowej od miejsca przyłącza (według wydanych warunków przyłącza z ENEA) do miejsca budowy wieży /masztu.

Ewentualnie proszę o przedstawienie graficzne planowanej trasy kablowej dla obu lokalizacji.”

Odpowiedź na Pytanie

Nadleśnictwo Sulęcín informuje, że w zakresie zadania:

1. „Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sulęcín wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” szczegółowe wymagania w zakresie przyłączenia zostały określone w warunkach przyłączenia stanowiących załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Zgodnie z przedmiotowymi warunkami przyłączenia z projektowanego złącza na działce nr 238/1 (droga) należy zasilić linią zalicznikową docelowo obiekt odbiorcy. W ramach zamówienia należy zatem opracować projekt oraz doprowadzić linię kablową od wskazanego złącza na działce nr 238/1 (droga) do docelowej lokalizacji inwestycji. Zamawiający nie określa długości trasy kabla. Jej przebieg oraz długość Wykonawca winien ustalić we własnym zakresie.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. „Budowa wieży przekaźnikowej przy siedzibie Nadleśnictwa Sulęcín wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” Zamawiający nie posiada wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach pozostających w dyspozycji Zamawiającego, w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury elektroenergetycznej.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia rozwiązania polegającego na zasileniu obiektu z istniejącej infrastruktury lub w razie konieczności uzyskaniu nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zamawiający nie określa długości trasy kabla. Jej przebieg oraz długość Wykonawca winien ustalić we własnym zakresie.

Z poważaniem
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcín