

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.125.2025

Konin, dnia 27 lutego 2025 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Grodziec za okres od 01.01.2025 r. do 26.02.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Grodziec w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Gminę Grodziec,
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Grodziec,
- analizę podejmowanych działań naprawczych;
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Grodziec

- **w okresie od 01.01.2025 r. do 09.02.2025 (40 dni) w badanym zakresie odbiegała od wymagań** określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dwóch punktach zgodności na sieci wodociągowej z uwagi na przekroczony parametr barwa (w omawianym okresie obowiązuje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 20.01.2025 r. Nr M/ON.HK/7/2025 stwierdzająca warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Grodziec do dnia 31.12.2025 r. przy dopuszczalnej wartości parametru barwa na nieprzekraczalnym poziomie 25 mg/l Pt);
- **w okresie od 10.01.2025 r. do 26.02.2025 r. spełniała wymagania** określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- **w okresie od 01.01.2025 r. do 26.02.2025 r. spełniała wymagania** określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Grodziec zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Grodziec, Janów, Wielołęka, Aleksandrówek, Stare Grądy, Nowe Grądy, Konary, Stary Borowiec, Nowy Borowiec, Lipice, Junno, Wiatraki, Mokre, Tartak, Stary Tartak oraz od dnia 25.11.2024 r. zaopatruje mieszkańców miejscowości: Łagiewniki, Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Biskupice Kolonia, Bystrzyca, Czarny Bród, Królików, Łądek, Zaguźnica, Stara Ciświca, Nowa Ciświca.

Zgodnie z harmonogramem w styczniu 2025 r. wykonano badania jakości wody: badanie kontrolne – sprawozdanie z badań Nr W-23-S/2025 z dnia 17.01.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, które wykazało w 1 punkcie zgodności podwyższoną barwę wody w ilości 20 mg/l Pt (przy zalecanej wartości do 15 mg/l Pt).

Barwa - odmienna barwa wody przy braku przekroczeń innych parametrów nie stanowi zagrożenia zdrowotnego, wpływa jedynie na walory estetyczne i akceptowalność przez konsumentów. Użytkownicy oceniając jakość wody polegają na parametrach organoleptycznych, w szczególności na jej właściwościach optycznych. Woda dostarczana konsumentom w której barwa przekracza zalecaną wartość 15 mg/l Pt może stwarzać problemy z akceptowalnością wody przez odbiorców z uwagi na jej żółte zabarwienie. Dla parametru barwa wartość parametryczna została określona jako akceptowalna przez konsumentów, bez nieprawidłowych zmian. W omawianym przypadku mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące pogorszenia jakości wody, w szczególności jej żółtego zabarwienia w tym samym konsumenci określili wartość barwy jako nie akceptowalną, co tym samym stanowi przekroczenie wartości parametrycznej. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w dniu 20.01.2025 r. wydał warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi Nr M/ON.HK/7/2025 do dnia 31.12.2025 r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru barwa na nieprzekraczalnym poziomie 25 mg/l Pt.

Zgodnie z harmonogramem w lutym 2025 r. wykonano badania wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr W-92-93-S/2025 z dnia 13.02.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z badań Nr: SCR/1/6134/2022/RT, SCR/1/6135/2022/RT i SCR/1/6136/2022/RT wszystkie z dnia 26.09.2022 r. oraz SCR/1/6134/2022/RD, SCR/1/6135/2022/RD i SCR/1/6136/2022/RD wszystkie z dnia 31.10.2022 r. oba wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Instytut Badawczy w Katowicach).

Biorąc powyższe pod uwagę mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Grodziec, eDoręczenie: AE:PL-10492-98841-JVWBB-27
2. a/a.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1374bb42c82940b885b9da7fe9dd5506	
Nazwa dokumentu	Ocena Grodziec II.25.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena Grodziec II.25	
Skrót dokumentu	9c57ba250af20eeecac26957942672b17d840584f4df910a973119f51b9e10802	
Wersja dokumentu	1.5	
Data dokumentu	2025-02-27	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-02-27
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.19
Data wydruku	2025-02-28	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	