



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim z dnia 29.07.2026 r.**

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę
w m. Sobowidz z ujęciem przy ul. Leśnej, gm. Trąbki Wielkie zaopatrującego w wodę
miejscowości: Sobowidz (ul. Leśna, ul. Księdza Wdowiaka, ul. Bukowa, ul. Dworcowa,
ul. Sportowa, ul. Spacerowa, ul. Tadeusza Kościuszki)


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu
29.07.2026 r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dla
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w m. Sobowidz z ujęciem przy ul. Leśnej, gm. Trąbki Wielkie**

**z powodu niezgodności z wartością parametryczną
mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego**

(stwierdzono obecność bakterii gr. coli w wodzie w punktach zgodności,
tj.: 10 jtk/100 ml; 13 jtk/100 ml oraz w punkcie wody podawanej do sieci, tj.: 28 jtk/100 ml -
wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

Informuje się mieszkańców:

- woda z kranu nie nadaje się do picia,
- woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.),
- woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.).



Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego
zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz
natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócić odpowiednią jakość
wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

dr inż. Dominika Mucha
/podpis elektroniczny/