



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.48.1.2026.MŁ.MT
Tczew, 17.07.2026r.

Informacja

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie z dnia 17 lipca 2026r.
dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego
Waćmierek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, że w próbce wody pobranej z punktu zgodności reprezentatywnego dla oceny jakości wody dystrybuowanej z urządzenia wodociągowego Waćmierek, zaopatrującego miejscowości gminy Tczew: Waćmierek, Śliwiny, Rokitki (z wyłączeniem budynków: ul. Tczewska 1,2,3,10,61 oraz ul. Skarszewska nr 1 i 11) wykazano podwyższoną wartość wskaźnika mikrobiologicznej jakości wody – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C tj. >300 jtk/1 ml wody. Jednocześnie w badanej próbce wody wykluczono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków.

Parametr ogólna liczba mikroorganizmów 22°C według WHO uznawany jest jako wskaźnik niepożądanych zmian w systemie dystrybucji wody tj. zwiększenie potencjału wzrostu mikroorganizmów, zwiększenie aktywności biofilmu, stagnacji wody oraz utraty szczelności systemu.

W związku z powyższym, wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 min



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

dr Maria Wons

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Tczew, Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew (e-Doręczenia)
2. GTKom Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew (e-Doręczenia)
3. aa.

Do wiadomości: Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20