Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomsku

Znak sprawy: NHS.9020.628.2026
Radomsko, 19 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT Nr 1
o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy mieszkańców miejscowości:
- Długie, Krępa, Kolonia Krępa, Wola Blakowa gm. Lgota Wielka
- Wierzbica ul. Odległa nr 41, 43, ul. Huby nr 2, 4 gm. Ładzice
- Rożny nr 2, 3, 4 gm. Dobryszyce w powiecie radomszczańskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu Krępa gm. Lgota Wielka powiat radomszczański wykazały wysoką liczbę kolonii w 22 ^{0}C w liczbie > 300 jtk/1ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej określonej jako „bez nieprawidłowych zmian". Zaleca się, aby liczba kolonii w 22 ^{0}C nie przekraczała 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA – NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA wodę należy przegotowywać również:
- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) do mycia zębów, mycia naczyń
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Małgorzata Widawska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku
Al. Jana Pawła II 9
97-500 Radomsko
+48 44 685 23 50
sekretariat.psse.radomsko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-88567-16768-DRFUT-24