



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

HKN.903.1.7.2025

Otwock, dnia 31.12.2025 r.

Hydrodukt Sp. z o. o.
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna

Ocena jakości wody
w wodociągu publicznym w miejscowości Lipowo w 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 21.01.2025 r., 17.02.2025 r., 03.03.2025 r., 08.05.2025 r., 10.06.2025 r., 01.07.2025 r., 12.08.2025 r., 10.09.2025 r., 07.10.2025 r., 15.10.2025 r., 20.10.2025 r., 06.11.2025 r., z następujących punktów poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody, Lipowo, ul. Armii Krajowej 99C,
- Pęcclin, ul. Radosna 74, Przedszkole,
- Radiówek 25, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna,
- Wola Ducka, ul. Słoneczna 19, Przedszkole,
- Wiązowna, ul. Kościelna 20, Szkoła Podstawowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań:

Ł/0/01/2025/1707/FM/1 z dnia 29.01.2025 r., HKL 00959/2025, HKL 00958/2025 z dnia 20.02.2025 r., HKL 00961/2025, HKL 00960/2025 z dnia 20.02.2025 r., HKL 00963/2025, HKL 00962/2025 z dnia 20.02.2025 r., Ł/0/01/2025/1714/FM/1 z dnia 07.03.2025 r., Ł/0/01/2025/1749/FM/2 z dnia 16.05.2025 r., Ł/0/01/2025/1734/FM/3 z dnia 26.06.2025 r., HKL 04402/2025 z dnia 04.07.2025 r., HKL 04401/2025 z dnia 03.07.2025 r., HKL 04404/2025 z dnia 04.07.2025 r., HKL 04403/2025 z dnia 18.07.2025 r., Ł/0/01/2025/1735/FM/1 z dnia 19.08.2025 r., Ł/0/01/2025/1736/FM/1 z dnia 17.09.2025 r., Ł/0/01/2025/1777/FM/1 z dnia 17.10.2025 r., 4225/2257/2025 z dnia 21.10.2025 r., Ł/0/10/2025/1654/F/1 z dnia 24.10.2025 r., Ł/0/01/2025/1737/FM/2 z dnia 21.11.2025 r., Ł/0/01/2025/1737/FM/4 z dnia 21.11.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2025 r., w wodociągu publicznym w miejscowości Lipowo, o produkcji wody od 1000 do 10000 m³/dobę, zarządzanym przez Hydrodukt Sp. z o.o., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. J. Kilińskiego 1 | 05-400 Otwock
+48 22 779 48 33
sekretariat.psse.otwock@sanepid.gov.pl
AE:PL-29731-68670-BTUTR-17

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że na podstawie pobranych próbek wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku w 2025 r., w 1 próbce pobranej do badania w dniu 07.10.2025 r. stwierdzono wyższą od zalecanej wartość mętności i przekroczenie wartości parametrycznej żelaza. Próbka wody pobrana do badania w ramach kontroli wewnętrznej, w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipowo, sprawozdanie z badań nr Ł/0/01/2025/1777/FM/1 z dnia 17.10.2025 r. Pozostałe zbadane parametry były zgodne z obowiązującymi przepisami. W dniu 21.10.2025 r. administrator wodociągu przekazał sprawozdanie informujące o przekroczeniu wartości parametrycznej żelaza oraz podwyższonej, ponad zalecaną, wartość mętności, a jednocześnie przesłał sprawozdanie z badań, w którym wartości mętności i żelaza była zgodna z obowiązującymi przepisami (sprawozdanie z badań nr 4225/2257/2025 z dnia 21.10.2025 r.). Administrator wodociągu poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku o przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu filtrów oraz dodatkowo przeprowadził badanie wody w dniu 20.10.2025 r. (sprawozdanie z badań nr Ł/0/10/2025/1654/F/1 z dnia 24.10.2025 r.), w zakresie kwestionowanych parametrów. W przeprowadzonym badaniu wartość mętności i żelaza była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Lipowo w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku

dr n.med. Agata Wolska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
3. aa