



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

PSK.9020.12.1.2026
Jarosław, 06.03.2026r.

Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Wietlin

zaopatrującego miejscowości: Wietlin I, Wietlin, Wietlin Osada, Wysocko, Bobrówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego Wietlin w ramach kontroli urzędowej ze stałych punktów monitoringowych, wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w liczbie 200jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej (zalecana wartość 100jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej) oraz przekroczenie poziomu mętności 2,21NTU przy zalecanej wartości 1,0 NTU. Badane próbki wody nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością a także do kąpieli noworodków, powinna być używana **wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Jadwiga Marycka - Legeny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7 | 37-500 Jarosław
+48 16 624-24-40
adres e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78913-51405-BUDJJ-27