



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.29.2025.ZC

Szczecin, 07 kwietnia 2025 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

dot. dopuszczenia technologii bezciśnieniowej w mobilnej stacji uzdatniania wody

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 kwietnia 2025 r. dotyczące możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej w ramach postępowania pn. *„Dostawa, uruchomienie i przekazanie mobilnej stacji uzdatniania wody dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”* – Zamawiający informuje, co następuje:

Zgodnie z treścią **Opisu przedmiotu zamówienia** oraz **Specyfikacji technicznej** (Załącznik nr 1 do umowy), oferowana mobilna stacja uzdatniania wody musi spełniać jasno określone **minimalne wymagania techniczne**, w tym:

- Wydajność: min. **600 l/h dla wody powierzchniowej** oraz **1000 l/h dla wody wodociągowej**.
- Zastosowanie **technologii uzdatniania**: filtracja mechaniczna, węglowa, dezynfekcja UV lub równoważna metoda dezynfekcji.
- Możliwość pracy w warunkach terenowych i kryzysowych, gotowość do pracy w ciągu 30 minut od uruchomienia, pełna mobilność.
- Obecność i skuteczność systemów alarmowych oraz zabezpieczeń.
- **Badania potwierdzające skuteczność uzdatniania i dezynfekcji** wody zgodnie z obowiązującymi normami – warunek obligatoryjny.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych – **pod warunkiem jednoznacznego wykazania przez Wykonawcę**, że oferowane rozwiązanie:

1. **Spełnia wszystkie minimalne parametry techniczne i funkcjonalne** określone w dokumentacji zamówienia.
2. **Zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami, badaniami i certyfikatami**, w tym badaniami skuteczności uzdatniania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
3. **Jest zgodne z wymaganym profilem użytkowym** (mobilność, czas uruchomienia, gotowość do pracy w warunkach terenowych, wymagana wydajność).

Zamawiający przypomina, że zgodnie z dokumentacją:

„Brak spełnienia któregokolwiek z wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.”

W związku z powyższym, przedstawienie jedynie opisu lub materiału filmowego **nie jest wystarczające** do uznania rozwiązania za równoważne. Wymagana jest **pełna specyfikacja techniczna, dokumenty potwierdzające parametry pracy, certyfikaty sanitarne oraz badania laboratoryjne skuteczności uzdatniania i dezynfekcji.**

Zamawiający nie dopuszcza swobodnego zastępowania określonego sposobu działania urządzenia alternatywnym, bez wykazania zgodności z wymogami funkcjonalnymi i normami prawa.

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Dyrektor Biura

Roman Kapczyński