

## Wykonawcy

Nasz znak: Data:  
BOR08.2308.03.2026.PD 17.06.2026 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny ul. Wrocławska 170 G. - Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: **Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w instalacjach elektrycznych na terenie jednostek Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

Niniejsze zamówienie nie przekracza kwoty 170 000 zł, w związku z tym nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Pzp).

### I. Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

**Kod CPV: 31200000-8 aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej**

Przedmiotem zamówienia jest.:

**Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w instalacjach elektrycznych na terenie jednostek Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.**

**Zamawiający:**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Opolski Oddział Regionalny  
ul. Wrocławska 170 G, 45-836 Opole.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w instalacjach elektrycznych na terenie sześciu jednostek Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wg poniższego wykazu:

- 1) Biuro Powiatowe ARiMR w w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7
  - 2) Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14
  - 3) Biuro Powiatowe ARiMR w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Józefa Piłsudskiego 3
  - 4) Biuro Powiatowe ARiMR w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Karola Marcinkowskiego 2-4
  - 5) Biuro Powiatowe ARiMR w Prudniku z/s w Białej, 48-210 Biała, ul. Kościuszki 24
  - 6) Biuro Powiatowe ARiMR w Kędzierzynie-Koźlu z/s w Polskiej Cerekwi, 47-260 Polska Cerekiew, Rynek 2
- oraz obejmuje:

1.Przeprowadzenie **pomiarów elektrycznych** instalacji oraz ocenę wymaganych parametrów technicznych oraz analizę systemu energetycznego w celu rzeczywistego profilu obciążenia i doboru optymalnego rodzaju urządzeń oraz rozwiązania w zakresie kompensacji.

Układ kompensacji należy dobrać na podstawie wyników **pomiarów elektrycznych pod kątem doboru układu do kompensacji mocy biernej** pojemnościowej oraz indukcyjnej przeprowadzonych przez wykonawcę oraz rachunków za energię elektryczną przekazaną przez Zamawiającego, które

obejmują okres 12 miesięcy dla każdego obiektu.

2. Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej instalacji układu kompensacji mocy biernej dostosowanej do specyfiki obiektu (dokumentacji doboru oraz dokumentacji powykonawczej).

3. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do przeprowadzenia prac objętych przedmiotem umowy.

4. Wykonanie instalacji układu kompensacji mocy biernej (UKMB), w tym montaż odpowiednio dobranych urządzeń, okablowania, wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną oraz wszelkich innych niezbędnych elementów. Uruchomienie i ciągła praca urządzenia w miejscu instalacji będzie zgodna z przepisami ppoż., BHP oraz innymi dotyczącymi lokalizacji i eksploatacji urządzeń danego rodzaju.

5. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kompensatorów modułowo w zestawy, to oznacza, że wymaga, aby każdy obiekt był wyposażony tylko w jeden kompensator o odpowiednio dobranej mocy.

6. Układ kompensujący musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- a) aktywny kompensator mocy biernej typu SVG,
- b) moc urządzenia: dostosowana do występującego obciążenia szczytowego z 20% zapasem mocy,
- c) posiadać kompensację indywidualną w każdej fazie,
- d) spełniać wymogi parametrów elektrycznych wynikających z układu zasilania obiektu,
- e) być zamontowany możliwie blisko głównej rozdzielni/tablicy pomiarowej,
- f) automatycznie kompensować moc bierną indukcyjną i pojemnościową,
- g) posiadać automatyczną wentylację,
- h) posiadać poziom hałasu nie wyższy niż 55 decybeli,
- i) zapewniać dynamiczne dopasowanie poziomu kompensacji w zależności od aktualnego obciążenia,
- j) być wyposażony w przekładniki dobrane tak, aby klasa pomiaru została zachowana na poziomie minimum 0,5,

k) współpracować z istniejącą instalacją elektryczną w tym z systemami serwerowni.

l) utrzymywać zadany  $\cos \Phi$  przy zmieniających się warunkach obciążenia,

m) oferowane urządzenie musi gwarantować utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej w Punkcie Rozliczeniowym (PCC) z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD) na poziomie:

Współczynnik mocy podstawowej  $\cos \Phi \geq 0,98$  (charakter indukcyjny),

Tangens przesunięcia fazowego  $\tan \Phi$  w przedziale  $0,2 \leq \tan \Phi \leq 0,4$

Układ musi być przystosowany do pracy w warunkach zmiennego profilu obciążenia, przy generowanym wolumenie energii biernej indukcyjnej (co obrazują przesłane dane zawarte w dokumentach finansowych od operatora systemu dystrybucyjnego - Tauron Dystrybucja).

Konstrukcja i algorytm sterowania UKMB muszą bezwzględnie zapobiegać wprowadzaniu mocy biernej pojemnościowej do sieci OSD  $\tan \Phi < 0$  w każdym stanie obciążenia oraz w stanie biegu jałowego transformatora/obektu.

n) posiadać skuteczność co najmniej 97%,

o) rejestrować parametry pracy i umożliwiać ich odczyt (lokalnie i/lub zdalnie),

p) posiadać certyfikaty zgodności z normami jakościowymi i elektroenergetycznymi,

q) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, schemat połączeń DTR,

r) spełniać wszystkie wymagania i zezwolenia określone w przepisach UE oraz być dopuszczonym do obrotu w krajach UE. Wymagany jest znak CE oraz pełna zgodność z Dyrektywą niskonapięciową LVD (2014/35/UE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE) – praca urządzeń nie może zakłócać sieci Wi-Fi/LAN ani aparatury w budynku.

7. Konfiguracja i parametryzacja układu kompensacji, wykonanie pomiarów i badań w celu określenia skuteczności kompensacji oraz sporządzenie stosownych protokołów z tych czynności. Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej,

8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z zaznaczonym miejscem włączenia układu, atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcja obsługi, DTR, karty gwarancyjne, protokoły z badań i pomiarów, na elewacji urządzenia wymagana tabliczka znamionowa z nr telefonu oraz mailem serwisowy.

9. Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu w obiektach Zamawiającego urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 1 kV.

10. Dostarczone urządzenie musi posiadać gwarancję, minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące przy czym nie może być krótszy, niż okres gwarancji udzielonej przez producenta.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru. Wszelkie wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji, w tym również wady związane z niewłaściwym doбором urządzenia kompensacyjnego przez Wykonawcę, skutkujące brakiem skuteczności takiego urządzenia w budynku Zamawiającego, będą usuwane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy.

11. Dostarczone urządzenia układu kompensacji energii biernej powinny być fabrycznie nowe – nieużywane, wolne od wad, posiadające wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty dopuszczające wyroby do bezpiecznego użytkowania, instrukcje użytkowania, nieobciążone prawami podmiotów trzecich.

**12. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, po uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty, w celu sporządzenia rzetelnej oferty.**

13. Do oferty musi zostać dołączona **karta katalogowa zaproponowanego urządzenia w języku polskim**, która będzie wskazywała jednoznacznie urządzenie proponowane do montażu.

**14. Maksymalny termin realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**

15. Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1025/1197 z dn. 10.06.2025 zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE 2022/1031, w okresie obowiązywania umowy towary dostarczone w ramach realizacji zamówienia i pochodzące z państwa trzeciego objętego środkiem IZM (ChRL), odpowiadały nie więcej niż 50% całkowitej wartości zamówienia, niezależnie od tego, czy takie towary są dostarczane lub świadczone bezpośrednio przez Wykonawcę, czy przez podwykonawcę. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego, nie później niż do zakończenia realizacji zamówienia dowody na to, że towary na ponad 50% całkowitej wartości zamówienia pochodzą z państw innych niż państwo trzecie objęte środkiem IZM (ChRL), pod rygorem zapłaty kary umownej określonej we wzorze umowy.

16. Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto;

17. Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej – posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej.

18. Wykonawca Przeprowadzi szkolenia z obsługi układu kompensacji oraz zasad jego eksploatacji.

**19. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z montażu w jednej lub kilku lokalizacjach, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.**

20. Wyłączenia zasilania w budynku można dokonać wyłącznie poza godzinami 7.00 – 15.00 lub soboty. Wyłączenie zasilania w budynku należy ustalić z Zamawiającym minimum 2 dni przed realizacją.

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**22. Zamawiający informuje, o miejscu umiejscowienia rozdzielnic prądowych (6 lokalizacji).**

- Biuro w Białej: rozdzielnica prądowa umiejscowiona jest w pomieszczeniu technicznym (warunki standardowe, pomieszczenie zamknięte).
- Biuro w Kluczborku: rozdzielnica prądowa umiejscowiona na półpiętrze klatki schodowej

- (strefa ewakuacyjna / droga lub dojście ewakuacyjne).
- Biuro w Nysie: rozdzielnica prądowa w holu klatki schodowej na parterze przy windzie (strefa ewakuacyjna).
  - Biuro w Namysłowie: rozdzielnica prądowa przy klatce schodowej, wejściu do budynku (parter, strefa ewakuacyjna / wyjście ewakuacyjne).
  - Biuro w Oleśnie: rozdzielnica prądowa umiejscowiona na korytarzu na parterze (główny hol budynku, strefa ewakuacyjna / wyjście ewakuacyjne).
  - Biuro w Polskiej Cerekwi: rozdzielnica prądowa umiejscowiona przy wyjściu z budynku na parterze (wyjście ewakuacyjnej).

Istniejące rozdzielnice prądowe w 5 biurach (główne punkty zasilania lokalu) zlokalizowane są w holu /korytarzu/klatce schodowej- stanowiącym pionową i poziomą drogę ewakuacyjną oraz bezpośrednie wyjście ewakuacyjne z budynku.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o potrzebie wykonania instalacji w systemie rozproszonym, tj. montaż kompensatora mocy biernej w innym pomieszczeniu niż rozdzielnica prądowa (lub równoważne rozwiązania), instalacja wykonana zgodnie z wymogami przepisów ppoż. Wszelkie przewierthy i przejścia kablowe (zasilające oraz pomiarowe) prowadzone przez ściany oddzielające od wnętrza lokalu biurowego muszą zostać wykonane jako certyfikowane przepusty instalacyjne PPOŻ.

Przepusty muszą zostać bezwzględnie uszczelnione za pomocą systemowych materiałów ogniochronnych (masy pęczniące, kołnierze lub puszki ogniochronne) o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany (minimum EI 30 / EI 60).

### **23. Należy przestrzegać rozwiązań wg obowiązujących norm i warunków technicznych**

**24. Wykonawca** w ramach gwarancji jakości **przeprowadzi na swój koszt audyt** pozwalający na określenie stopnia zniwelowania przekroczeń mocy biernej energii elektrycznej oraz sprawności wykonanej instalacji, który odbędzie się w okresie od 5-7 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. **Dokładny termin audytu z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni wyznaczy Zamawiający.**

**25.** Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji i jakość przedmiotu zamówienia.

### **II. Informacje dotyczące sposobu składania ofert i sposobu obliczenia ceny oferty:**

1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
2. Ceny muszą być podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3. **Podane ceny winny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:**
  - a) Przeprowadzenie wizji lokalnej, audyt energetyczny, transport, montaż i uruchomienie instalacji w tym ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
4. W celu właściwego skalkulowania oferty, **Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach. Ewentualne koszty związane z realizacją zamówienia w przypadku rezygnacji z przeprowadzenia wizji lokalnej obciążają w całości Wykonawcę.**

### **III. Kryteria i zasady oceny ofert:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania w niniejszym postępowaniu procedury badania i oceny ofert polegającej na:

- 1) sporządzeniu w pierwszej kolejności w oparciu o kryteria oceny wskazane w Zaproszeniu, listy rankingowej obejmującej oferty złożone w terminie oraz w których Zamawiający dokonał poprawek oczywistych omyłek rachunkowych,
- 2) zbadaniu wyłącznie tej oferty, która uzyskała zgodnie z zastosowanym kryterium oceny oferty najwyższą punktację,
- 3) w przypadku, gdy badana oferta podlegać będzie odrzuceniu, Zamawiający dokona czynności odrzucenia oferty. Następnie sporządzi nową listę

rankingową, uwzględniającą wyłącznie przyjęte oferty oraz ponowi procedurę nadania i oceny ofert, z której dokona wyboru oferty najwyżej ocenionej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich

wagami:

Cena – 100% W ramach kryterium Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie usługi otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg. następującego wzoru:

**najniższa cena łączna spośród złożonych ofert**

----- x 100 pkt

**cena łączna oferty ocenianej**

Cena podana w ofercie musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty, o której mowa musi być wyrażona w złotych polskich.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną wartość brutto.

#### **IV. Oferta powinna zawierać następujące elementy:**

1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Dokumenty te wymagane są w celu wykazania, iż osoby, które reprezentują Wykonawcę, podpisały ofertę, posiadają uprawnienia do składania oświadczeń woli, w imieniu Wykonawcy. Wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.).
4. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO.
5. Karty produktów.
6. Certyfikaty i atesty produktów.
7. Polisę ubezpieczeniową OC.
8. Świadectwa Kwalifikacyjne/uprawnienia (osób wyznaczonych do wykonania usługi) określone w ROZDZIALE I ust. 9 i 17.
9. Oświadczenie - Kryterium Pochodzenia Kosztowego

#### **V. Opis sposobu przygotowania ofert.**

Oferent jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentacji ofertowej, w tym celu składa:

1. Jedną ofertę tj. formularz ofertowy podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty wymienione w rozdziale IV.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w przedmiotowym postępowaniu spowoduje odrzucenie z postępowania wszystkich złożonych przez niego ofert.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
6. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Cena musi uwzględniać wymagania niniejszego zapytania ofertowego, opisu przedmiotu zamówienia i najistotniejszych postanowień umowy.
11. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

#### **VI. Informacje dotyczące wystawienia i płatności za FV:**

1. Zapłata należności będzie następować przelewem w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego.

2. Dane do faktury:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

NIP: 526-19-33-940

3. Faktury będą wystawiane oraz odbierane za pośrednictwem Krajowego systemu e-Faktur (KSeF), strony zobowiązują się stosować KSeF. Faktury ustrukturyzowane wystawiane w ramach niniejszej umowy będą wystawiane na numer NIP Zamawiającego: 526-19-33-940 (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, REGON: 010613083) oraz będą zawierały numer wewnętrzny Zamawiającego ID WEW : 5261933940-08006.

Za datę wystawienia faktur ustrukturyzowanych uznaje się datę ich przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). Za datę doręczenia faktur ustrukturyzowanych uznaje się datę ich wprowadzenia do Krajowego Systemu e-Faktur (tj. dzień nadania numeru identyfikującego w KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane wystawione w systemie KSeF mogą być dodatkowo udostępniane w formie wizualizacji w formacie PDF lub poprzez przesłanie linku do faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na adres e-mail Zamawiającego: [opolski@arimr.gov.pl](mailto:opolski@arimr.gov.pl).

W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, przewidzianej w art. 106ne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca dostarczy faktury w trybie art. 106 ng powyższej ustawy na adres: [opolski@arimr.gov.pl](mailto:opolski@arimr.gov.pl). W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

#### **VII. Miejsce, termin składania ofert, wybór oferty oraz postanowienia końcowe.**

1. Ofertę można złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail: [opolski@arimr.gov.pl](mailto:opolski@arimr.gov.pl), oferta składana drogą elektroniczną musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty zapisanej w formacie „pdf”. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub ofertę można złożyć w formie pisemnej papierowej: osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą - w nieprzekraczalnym terminie **do 24.06.2026 r. do godz. 9.00**

2. Oferty przesłane do Kancelarii Opolskiego Oddziału ARiMR po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dostarczenia oferty osobiście, pocztą lub pocztą kurierską, Zamawiający przyjmie za datę złożenia oferty datę otrzymania przesyłki. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2026r. o godz. 9:15 w siedzibie ARiMR, ul. Wrocławska 170 G, pokój 123 – I piętro.**

3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Osoba do kontaktu Paweł Dobrowolski tel. 77 (401-84-34), e-mail: [pawel.dobrowolski@arimr.gov.pl](mailto:pawel.dobrowolski@arimr.gov.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że w toku sprawdzania dokumentów, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania poprawy omyłek w złożonej ofercie:

- a. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - b. oczywistych omyłek pisarskich,
  - c. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- a. Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zaproszenia do składania ofert lub stosownych załączników (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
  - b. zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
  - c. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. Informacja o przetwarzaniu danych - załącznik nr 2,
3. Oświadczenie zrealizowania obowiązku informacyjnego RODO – załącznik nr 3,
4. Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 t.j.) - załącznik nr 4.
5. Oświadczenie - Kryterium Pochodzenia Kosztowego załącznik nr 5.
6. Wzór umowy – załącznik nr 6.

Z-ca DYREKTORA  
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU  
REGIONALNEGO ARiMR

*Lidia Jędrusiak*

