



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Pyrzycy, 24.09.2026 r.

NHK.9020.130.2026

KOMUNIKAT Nr 25/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce, pow. pyrzycki zaopatrującego w wodę 1113 mieszkańców miejscowości Żabów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 22.09.2026 r. w strefie zaopatrzenia w wodę Żabów, stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dla parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli – oszacowana liczba 2 jtk w 100 ml - w punkcie zgodności na sieci wodociągowej (woda przeznaczona do spożycia nie powinna zawierać bakterii grupy coli) określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 czerwca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748)

W badanej próbce nie stwierdzono E.coli i Enterokoków kałowych.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną bakterii grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że parametr ten w stwierdzonych wartościach nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Dla większego bezpieczeństwa zdrowotnego:

- ❓ woda z kranu może być używana do picia, mycia zębów, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt **po uprzednim przegotowaniu**;
- ❓ **Uwaga:** Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia;
- ❓ woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.



Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Iga Sindrewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22