



Legenda:		Moduł 2we/2wy EKS-6022
Centrala sygnalizacji pożaru Polon6000		Moduł 4we/4wy EKS-6044
Uniwersalna centrala sterująca UCS6000		Moduł 2we/2weWN/2wy EKS-6222P
Czujnik DOT-4046		Moduł 4weWN EKS-6400
Czujnik DUT-6046		Wskaźnik zadziałania WZ-31
Czujnik TUN-6046		Przycisk ROP-4001M
Czujnik DOR-4046		Przycisk oddymiania PO-63
Czujnik DUR-4046		Zasilacz pożarowy ZSP135-DR
Czujka linowa dymu DOP6001 z lustrem		Linia zasilania PH90 HDGS 2x2,5 mm ²
Moduł 4 wyjścia EKS-6004		Zasilacz pożarowy ZSP135-DR
Moduł 4 wejścia EKS-6040		Linia dozoru YnTKSYekw 1x2x1,0 mm ²
Moduł 2we/2wy EKS-6022		Linia komunikacyjna FO
		Sygnalizator głosowy adresowalny SAW6006

- UWAGI:
- Prace związane z budową systemu sygnalizacji pożaru należy skoordynować z całością przebudowy Szkoły Muzycznej.
 - Sala koncertowa wyłączona z opracowania. Zaleca się w miarę możliwości zabudować system ssawny.
 - Rysunki są integralną częścią projektu wraz z opisem.

Biuro Rozwoju Miasta "KATOWICE" 40-093 Katowice ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82		
Inwestor	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16	
Obiekt	Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej	
Adres	40-003 Katowice, ul. Teatralna 16 działki nr 66/4, 66/5, 37/1, 37/2	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat	Projekt budowy Systemu Sygnalizacji Pożaru dla budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M.Karłowicza w Katowicach	DATA 11.2020
Rysunek	Instalacje elektryczne - rzut parteru	SKALA
Projektant	inż. Edward MOROZ	NR RYS
Sprawdził	mgr inż. Kamil BRUDNY	IE.02