

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego nagrzewnicami olejowymi MASTER BV 471 S o mocy 136 kW, znajdującymi się na wyposażeniu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie i zakupionymi w 2025 r. w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wyposażenie przeznaczone będzie do wykorzystania podczas realizacji zadań Wojewody Zachodniopomorskiego związanych z:

- ochroną ludności,
- obroną cywilną,
- reagowaniem kryzysowym,
- organizacją miejsc czasowego pobytu ludności,
- ogrzewaniem namiotów, hal i obiektów tymczasowych,
- wsparciem działań ratowniczych i logistycznych prowadzonych w terenie.

Wszystkie oferowane elementy muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z produkcji seryjnej oraz być w pełni kompatybilne z nagrzewnicami MASTER BV 471 S bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek lub stosowania elementów nieobjętych ofertą.

2. Zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi:

1) Dostawa wyposażenia obejmującego:

- 3 szt. kominów do odprowadzania spalin kompatybilnych z nagrzewnicami MASTER BV 471 S,
- 3 szt. zbiorników paliwa o pojemności minimum 200 l kompatybilnych z nagrzewnicami MASTER BV 471 S,
- 3 szt. termostatów przewodowych TH5 lub równoważnych, z przewodem o długości minimum 10 m.

2) Montaż i uruchomienie

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania kompletnego montażu wszystkich dostarczonych elementów na 3 nagrzewnicach MASTER BV 471 S będących własnością Zamawiającego,
- wykonania wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności zestawu,
- uruchomienia oraz przeprowadzenia testów funkcjonalnych potwierdzających prawidłową współpracę wyposażenia z nagrzewnicami,
- potwierdzenia kompatybilności dostarczonych elementów z posiadanymi nagrzewnicami.

3) Dokumentacja

Wykonawca prześle Zamawiającemu:

- instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli dotyczą),
- dokumenty gwarancyjne,
- deklaracje zgodności CE lub dokumenty równoważne (jeżeli dotyczą),
- karty katalogowe lub dokumentację techniczną producenta.

3. Wymagania techniczne

1) Wszystkie elementy wyposażenia muszą:

- spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy,
- być w 100% kompatybilne z nagrzewnicami MASTER BV 471 S będącymi własnością Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek konstrukcyjnych urządzeń,
- być fabrycznie nowe i wolne od wad,
- być przeznaczone do eksploatacji w warunkach terenowych i kryzysowych,
- zapewniać bezpieczną i prawidłową eksploatację nagrzewnic zgodnie z wymaganiami producenta.

2) Kominy

- przeznaczone do odprowadzania spalin z nagrzewnic MASTER BV 471 S,
- wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i korozję.

3) Zbiorniki paliwa

- pojemność minimum 200 l umożliwiającą wydłużony czas pracy urządzenia,
- konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne,
- przystosowane do paliwa stosowanego w nagrzewnicach olejowych,
- możliwość montażu pod nagrzewnicą lub w sposób przewidziany przez producenta urządzenia.

4) Termostaty

- możliwość regulacji i utrzymywania zadanej temperatury,
- przewód o długości minimum 10 m,
- kompatybilność z nagrzewnicami MASTER BV 471 S,
- poprawa efektywności pracy urządzenia i optymalizacja zużycia paliwa.

4. Warunki gwarancji i serwisu

1) Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

2) Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane:

- w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia,
- w uzasadnionych przypadkach do 30 dni roboczych od zgłoszenia.

3) Wykonawca zapewni możliwość realizacji serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od daty dostawy.

5. Warunki realizacji zamówienia

1) Termin realizacji zamówienia:

do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2) Miejsce realizacji:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Wąwelnica.

- 3) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i obejmować będzie:
 - sprawdzenie kompletności dostawy,
 - weryfikację zgodności z OPZ i Specyfikacją Techniczną,
 - kontrolę dokumentacji,
 - sprawdzenie poprawności montażu,
 - uruchomienie wyposażenia,
 - potwierdzenie kompatybilności z nagrzewnicami MASTER BV 471 S.
- 4) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi krótki instruktaż dla przedstawicieli Zamawiającego obejmujący eksploatację termostatów, zbiorników paliwa oraz układu odprowadzania spalin.

6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:

- kartę katalogową lub dokumentację producenta,
- deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy),
- dokumenty potwierdzające parametry oferowanego wyposażenia,
- wypełnioną Specyfikację Techniczną.

7. Kryteria oceny ofert

- 1) Cena brutto – 90%

Liczba punktów:

$(\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 90$
pkt

- 2) Termin realizacji – 10%
 - do 14 dni – 10 pkt,
 - od 15 do 21 dni – 5 pkt,
 - od 22 do 30 dni – 0 pkt.

8. Uwagi końcowe

- 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji postępowania.
- 2) Oferowane wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz wymaganiami prawa obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów funkcjonalnych podczas odbioru.
- 4) W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a Specyfikacją Techniczną pierwszeństwo mają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej.