



INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 10.08.2026 r.
w sprawie pogorszenia jakości wody wynikającej z niezgodności z wartością
parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Bobrówko**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie parametrów wskaźnikowych: bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml (przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml) oraz manganu 0,068 mg/l (przy dopuszczalnej wartości 0,050 mg/l)

Otrzymane sprawozdanie z badań pozwala na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi po wcześniejszym przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Administrator wodociągu prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22.05.2026 r.

Uwaga: Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęcinie
mgr Beata Dziedzic
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji