

Wałcz, dnia 28.03.2025 r.

HK.9011.3.21.2025

Burmistrz Tuczna
ul. Wolności 6
78-640 Tuczn

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
MIASTA I GMINY TUCZNO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedkłada dokonaną ocenę obszarową jakości wody z 13 wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuczn oraz ujęcia własnego Zakładu Produkcyjnego Ludwиг Czekolada Sp. z o.o. w Tuczn za rok 2024.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2024 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody.

Za podstawę oceny wzięto wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie Miasta i Gminy Tuczn zlokalizowanych jest 13 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wałczu. Są to wodociągi zlokalizowane w miejscowościach: Tuczn, Jamienko, Marcinkowice, Płociczno, Rusinowo, Rzeczyca, Zdbowo, Mączno, Miłogoszcz i Krępa Krajeńska, Złotowo, Nowa Studnica i Próchnówko. Ww. wodociągi zaopatrują 19 miejscowości. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

Producentem i jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągów Tuczn, Jamienko, Marcinkowice, Płociczno, Rusinowo, Rzeczyca, Mączno, Miłogoszcz, Krępa Krajeńska, Złotowo, Nowa Studnica i Próchnówko jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczn, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczn, natomiast dostarczanej z wodociągu w Zdbowie jest Przedsiębiorstwo Rolne EKOTYP Sp. z o.o. w Zdbowie, Zdbowo 14/1, 78-640 Tuczn.

W 2024 r. stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz urządzeń uzdatniających utrzymany był bez zastrzeżeń.

Liczbę ludności zaopatrywanej w wodę, wielkość dobową produkcji dostarczanej wody, zaopatrywane miejscowości oraz sposób uzdatniania wody do spożycia przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na koniec 2024 r.
1.	Tuczno	1949	302,0	Tuczno, Martew, Strzalin	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
2.	Jamienko	127	9,89	Jamienko	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
3.	Marcinkowice	697	45,0	Marcinkowice, Lubiesz	napowietrzanie filtracja	warunkowo przydatna do spożycia
4.	Płociczno	301	29,0	Płociczno, Ponikiew	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
5.	Rusinowo	258	36,31	Rusinowo	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
6.	Rzeczyca	501	66,0	Rzeczyca, Jeziorki Waleckie, Wrzosa	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
7.	Mączno	86	4,11	Mączno	wymiana jonowa (z chlorkiem sodu)	przydatna do spożycia
8.	Miłogoszcz	137	17,97	Miłogoszcz	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
9.	Krępa Krajeńska	78	5,22	Krępa Krajeńska	napowietrzanie filtracja	warunkowo przydatna do spożycia
10.	Zdbowo	218	11,303	Zdbowo	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
11.	Złotowo	12	1,43	Złotowo	napowietrzanie	przydatna do spożycia
12.	Nowa Studnica	24	1,98	Nowa Studnica	napowietrzanie	przydatna do spożycia
13.	Próchnówko	11	2,72	Próchnówko	napowietrzanie	przydatna do spożycia

Ponadto wg potrzeb dezynfekcję wody przeprowadza się metodami chemicznymi przy zastosowaniu podchlorynu sodu.

Pod nadzorem PSSE w Wałcu znajduje się również jedno ujęcie własne pomiotu działającego na rynku spożywczym Tuczno Ludwig Czekolada. Producentem wody, jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Ludwig Czekolada Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Tucznie, ul. Kaszubska 2, 78-640 Tuczno. Wielkość produkcji wody wyniosła 80,2,0 m³/dobę. Liczba pracowników korzystających z wody uzdatnionej wynosiła szacunkowo 300-650 osób. W omawianym okresie czasu jakość wody nie była kwestionowana. Uzdatnianie wody pochodzącej ze studni głębinowej odbyło się poprzez zastosowanie napowietrzania, a następnie filtrację na filtrach składających się ze złóż mineralnych odżelaziających i odmanganiających. W miarę potrzeb dezynfekcję wody prowadzi się podchlorynem sodu.

W związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów wody w 2024 r. wydano ogółem 13 decyzji: 9 nakazowych, 1 decyzję zmieniającą, 3 decyzje umarzające wszczęte postępowania administracyjne oraz 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązków decyzji i 4 upomnienia w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z decyzji pomimo upływu określonego terminu, tj.:

W omawianym okresie PPIS w Wałczu prowadził następujące postępowania administracyjne na terenie Miasta i Gminy Tuczno

- a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Jamienko, w związku z przekroczeniem mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie do spożycia, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu całej sieci wodociągowej. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego, PPIS w Wałczu stwierdził dalsze przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości powyżej 300 jtk/ml w jednym punkcie poboru. W związku z powyższym Zarządca wodociągu podjął ponownie działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu całej sieci wodociągowej w miejscowości Jamienko. Na podstawie kolejnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 02.04.2024 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.
- b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 27.08.2021 r. decyzję nr HK.20.2021 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametrów wskaźnikowych, tj. mętności, żelaza i manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu Krępa Krajeńska z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działania naprawcze w roku 2021 i 2022 okazały się nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego, PPIS w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne i nałożył dwie grzywny w celu przymuszenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zwróciło się z prośbą o zmianę terminu wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji z powodu czasu niezbędnego na realizację kompleksowej modernizacji hydroforni w Krępie Krajeńskiej. W związku z powyższym PPIS w Wałczu trzykrotnie zmieniał termin wykonania decyzji z ostateczną datą doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) do dnia 31.12.2024 r.
- c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 14.05.2024 r. decyzję nr HK.23.2024 oraz w dniu 03.12.2024 r. decyzję nr HK.69.2024, dotyczące braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Marcinkowice, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze, jednakże okazały się one nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienia do

dobrowolnego wykonania obowiązków wymienionych w ww. decyzjach. Zarządca wodociągu podejmował kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzje zostały wyegzekwowane, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

- d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 22.05.2024 r. decyzję nr HK.25.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Mączno, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze, jednakże okazały się one nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji oraz wydał tytuł wykonawczy i postanowienie o nałożeniu grzywny. Zarządca wodociągu podejmował kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- e) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 12.03.2024 r. decyzję nr HK.13.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Płociczno, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- f) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 23.01.2024 r. decyzję nr HK.4.2024 oraz w dniu 30.01.2024 r. decyzję nr HK.5.2024, dotyczące braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Rusinowo, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dwukrotnie podjęło skuteczne działania naprawcze, polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzje zostały wyegzekwowane, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- g) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Rzeczyca, wydał w dniu 14.05.2024 r. decyzję nr HK.24.2024 oraz w dniu 14.11.2024 r. decyzję nr HK.66.2024 dotyczące braku przydatności wody do spożycia, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dwukrotnie podjęło działania naprawcze. W pierwszym przypadku podjęte działania były nieskuteczne a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał

upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji oraz wydał tytuł wykonawczy i postanowienie o nałożeniu grzywny. Zarządca wodociągu podejmował kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W drugim przypadku działania naprawcze okazały się skuteczne i polegały na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana.

- h) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia, w związku ze stwierdzeniem w 2024 r. przekroczenia mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu Tuczo, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, a także z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego z wodociągu Tuczo i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 10.01.2025 r. decyzję umarzającą ww. postępowanie administracyjne.
- i) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 09.10.2024 r. decyzję nr HK.56.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Zdbowo, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ponadto PPIS w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Zdbowo, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru manganu w wodzie, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 29.10.2024 r. r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

W omawianym okresie czasu nie została zgłoszona żadna reakcja niepożądana, a jakość wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z pozostałych wodociągów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuczo nie kwestionowano.

Na podstawie sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wałczu, sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie oraz Przedsiębiorstwo Rolne EKOTYP Sp. z o.o. w Zdbowie i Zakład Produkcyjny

Ludwig Czekolada Sp. z o.o. w Tucznie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, jak również oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów na dzień 31 grudnia 2024 r., **wodę dostarczaną z wodociągu w Krępie Krajeńskiej oceniono jako warunkowo przydatną do spożycia, natomiast wodę dostarczaną z pozostałych wodociągów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuczno oraz ujęcia własnego Tuczno Ludwig Czekolada oceniono jako przydatną do spożycia.**

mgr inż. Marta Mikołajczak-Brusiło
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wałczu
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz,
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/1, 70-632 Szczecin,
3. Prezes Wód Polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.